



KERFISLÝSING
KERFI 1 - LOFTRÆSING

KERFIÐ ER MED SAMBYGGÐRI INN OG ÚTBLÁSTURS SAMSTÆÐU MED SÍUM, VARMAENDURVINNLUHJÓLU OG EFTIRHITAFLOÐUM. SPJALDLOKUR ERU Á INNTAKI OG ÚTKASTI SEM LOKA ÞEGAR SLÖKKT ER Á KERFINU. FRÁ SAMSTÆÐU SKIPTIST INNBLÁSTUR Í GREINAR AD KENNSLUSTOFUM. INNBLÁSTURSHITASTIG FYRIR KENNSLUSTOFUR STJÓRNAST MED HLIDSJÓN AF ÚTSOGSHITASTIGI FRÁ HVERRI STOFU. ÓSKGILDI ÚTSOGSHITA ER STILLANLEGT SVO OG AFKÓST SAMSTÆÐUNNAR. SAMSTÆÐAN SKAL VERA MED STJÓRNKERFI SEM STJÓRNAR SAMSTÆÐUNNI, VARMAENDURVINNLU, INNTAKS OG ÚTKASTLOKUM OG EFTIRVARMAFLOÐUM. VIÐMÓT FYRIR STJÓRNKERFI SKAL VERA ADGENGILEGT OG AUBVELT Í NOTKUN. KERFIÐ STÖÐVAST NÁI ÞAD EKKI AD HALDA LÁGMARKS INNBLÁSTURSHITA. SÍUVAKAR ERU Á LOFTSÍUM. KERFIÐ STJÓRNAST AF VIKUKLUKKU OG SKAL KERFIÐ HAFNA 3 GANGMÁTA, FULL AFKÓST, MINNKUD AFKÓST OG STOPP. VIÐ BRUNABOD STÖÐVAST SAMSTÆÐA OG SPJALDLOKUR VIÐ SAMSTÆÐU LOKA.

HRINGRÁSARKERFI. HITASKYNNJARI 1.HJ.44 STÝRIR MÓTORLOKA 1.ML.40 ÓSKGILDI Í FRAMRÁSARKERFIS ER 70°C. HITASKYNNJARI Í BAKRÁS HITAVEITU VINNUR SEM HÁMARKSNEMI OG TAKMARKAR OPNUN Á 1.ML.40 ÞANNIG AD HITASTIG BAKRENNSLIS FRÁ MILLIHITARA HALDIST UNDIR 40 °C. ÞRÝSTISKYNNJARI 1.PJ.49 GEFUR VIÐVÖRUN FALLI ÞRÝSTINGUR Á HRINGRÁSARKERFI NIÐUR FYRIR FYRIR 1.0 BAR. DÆLA 1.DÆ.46 GENGUR STÖÐUGT ÞEGAR KERFIÐ ER VIRKT. DÆLAN ER ÁLAGSTÝRÐ OG HELDUR FÖSTUM ÞRÝSTINGI FYRIR SIG. EF DÆLAN STÖÐVAST SKAL ÞAD KOMA FRAM Í STJÓRNSTÖÐ.

ÚTGÁFUFRILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMB.
Ú1	11.07.2016	ÚTBODSTEKINGING	BIO	Sp	PB

DAGS. UNDIRSKRIFTAR F.H. MANNVITS (NAFN OG BYGGINGAR) MANNVIT hf.
10. 10. 2016 *Pjetur Bjarnason* Kt. 301269-3589
DAGS. UNDIRSKRIFTAR SAMRÆMINGARHÖNNUBUR/HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)
ASK
10. okt. 2016 *Pjetur Bjarnason*

HÖNNUBUR  **MANNVIT**
Úrðarhverfi 6, 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

HEITI VERKS
PEKkingARSETUR
ÆGISGATA 2
900 VESTMANNAEYJAR

HEITI TEKNINGAR			
KERFISMYND			
LOFTRÆSING			
VERKNUMER	3.851.215	MKV.	STÆRÐ A1
TEKNINGANUMER	L-510	ÚTGÁFA	Ú1