



- Stiljós
- hití-rafmagn, þvottur, anddyri
- Hjól, gangur, geymsla
- Tenglarenni
- T.1
- T.2
- T.3
- T.4
- T.5
- T.6
- T.7
- T.8
- Bað, eldhús
- Stofa, gangur, herb.
- Eldavél
- Þvottavél
- Þurkari
- Geymsla kjallara
- Eldhús
- Hol, bað, stofa
- Anddyri, herb.
- Eldavél
- Þvottavél
- Þurkari
- Geymsla kjallara

Hæð rofa 110cm  
 Hæð tengla í kjallara, baðherb, og eldhúsum 110cm annars 20cm  
 Hæð vegggljósna í holi og baðherb. 200cm  
 " " " " eldhúsum 150cm  
 " " " " stofum 165cm  
 L=loftnet h=20cm  
 F=sími h=20cm veggslinar 135cm  
 Við baðkór tengist 6Q vír til spennujöfnunar  
 Við að og frárenslí hitaveitu og vatnsinntak skal tengja 16q vír til spennujöfnunar  
 Sem jarðskaut skal nota söldulskauf

GEISLI s 1510 Vestm.		Þags : júní 1985
		blað : 4
Verk. 850601	Binlínunýnd-skrifringar	
hannað: <i>EPJ</i>		Ásavegur 2 Vestmannaeyjum
teiknað: <i>EPJ</i>		4