

MERKINGAR (Í SAMRÆMI VID IST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERDIR)

1. BRUNNAR O.FL.

- BG BENSINGLDRA, ÖLUGLDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRÁ
- SN SVALANIDURFALL
- PN ÞAKNIDURFALL
- KB KÓTI BOTN Á BR EDA NF
- KL KÓTI LOK BR
- KN KÓTI NF
- HRL HREINSILOKHREINSITÚTUR
- FP.X FALLPIPA NR.
- K.n.h KÓTI NEDRI HÆÐ
- K.ö.h KÓTI EFRI HÆÐ
- VL VATNSLÁS
- HRB HREINSIBRUNNUR
- J PÍPUR OG STEYPUJARNI
- ST PÍPUR STEINSTEYPU
- PVC PÍPUR ÚR POLYVINILKLÓRID
- PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
- PE PÍPUR OG POLYETHELYNE
- PB PÍPUR OG POLYBUTELYNE
- ← STEFNA HALLA Á PÍPU
- HALLI %
- ∨ VATNSLÁS
- EINANGRUN Á PÍPU
- x.k.34.70 KÓTI MALBIKSHÆÐ

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
- BK BAÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBÁÐ
- SV SKOLVASKUR
- UJ UPPVOTTAVÉL
- DF DRYKKJAFONTUR
- VS VATNSSALERNI
- DV VOTTAVÉL
- PS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- BS BRUNASLANGA
- KR KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPIPA
- HITI BAKRÁSARPIPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VÍDKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VÍDKOMANDI SALARHÆÐ

4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- LÖGN A-MM MED HREINSILOKI
- FRÆRENNISBRUNNUR
- a-MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

- MANNENGUR HOLRÆSABRUNNUR MED KARM, LOKI OG BOTNRÁSUM
- BRUNNUR MED KARM, LOKI OG VATNSLÁSI Á
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNDUR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL Í ORVARSTEFNU
- LOKI MED SPINDIL UPP ÚR JÖRD
- ÞRÝSTJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTPÚÐI
- LOKI MED FLOTHOLTI
- HITAMÆLIR MED KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASIÁ T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLOTUMILLIHITARI
- KRANI MED SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MED HRADTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTOPPUN
- DÆLA
- HITASTJÖRNUN
- BYBASS VENTILL

6. SKÝRINGAR

- 6.1 FRÆRENNSLI
PÍPUR Í GRUNNLÖGN SÉU ÚR PVC-PLASTI, MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MED ÞAR TIL GERÐUM TENGILUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MED MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MED FROSTRÉFIU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.
INNANHÚSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR. ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.
FRÆRENNISLÖGN PP, INNANHÚS 050-Ø100mm. SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI EDA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.
EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETELENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHVÆRFIS ÞÁ SKAL FYLLA MED SANDI. AD ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERDIR.
ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.
6.2 HITALÖGN
PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR (ALPEX) SKV DIN 14822. TENGISTYKKI SKULU SAMSVARANDI RÖRUNUM AD GERÐ OG GÆÐUM.
KERFID SKAL ÞOLA 400kpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST VID 600kpa VATNSPRÝSTINGI. ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFID ER TEKID Í NOTKUN.
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERDIR.
ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.
6.3 NEYSLUVATN
PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MED ÁLKÁPU (ALPEX) SKV DIN 14822.
RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 0.7Mpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 1.0Mpa VATNSPRÝSTINGI ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EDA KERFID TEKID Í NOTKUN.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÖÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETELYNE).
BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.
SYNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINGRADAR.
RAKAVERJA SKAL RYDFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MED SILSAPPA UNDIR EINANGRUN.
LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERDIR.
FYLGA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERD, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.
ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN. HANN RYNT SAMB.

tpz Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS FEB.14	HANNAD PZ	MÆLIKVARÐI
YFIRFARIÐ BM	TEIKNAD PZ	

SAMPYKKT: *Rann Jónsson* 12042-2379

ÁSHAMAR 30
VESTMANNAEYJUM
LAGNIR
SKÝRINGAR

VERKFANG	1219 TEIKNING	300
----------	---------------	-----