



121

123

**Skýringar\_Neysluvatnslagna**  
Öll pípmál eru nafnmál í mm.  
Lagnir eru rör í rör kerfi.  
Ídráttarör eru úr HD en ídregin rör PE-X, PB eða ALPEX.  
Almennt eru heita (rauð rör) lagt ofan á plast og kaldavatslagnir (blá rör) 16x2,0 rör lagt undir plast með 25/20 HD.

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3 klst. við 15 bar þrýsting og taka skal þrýsting eftir 30 mín, 60 mín og svo í lok prófunartíma. Niðurstöður skal setja á meðfylgjandi prófunarblað.

**ATH:** Gera þarf sérstakar ráðstafanir þar sem rör fara undir veggir.

- Skammstafanir:
- HL: Handlaug
  - VS: Vatnssalerni
  - SB: Steypibað
  - EV: Eldhúsvaskur
  - PV/PU: Þvottavél / Þurrkari
  - UP: Uppþvottavél
  - SV: Skolvascur
  - BK: Baðkar
  - Úk: Útikarni

kalt vatn: - - - - -  
Heitt vatn: - - - - -

Skýringar Neysluvatnslagna  
1:50

1 Grunnmynd Neysluvatn 121-123  
1:50

BR	DAGS	BREYTING

**Verk:**  
ÁSHAMAR 115-123 - VESTMANNNAEYJAR

**Efni:**  
Grunnmynd - Neysluvatnslagnir 121-123

TEIKNAD: SPB	HANNAÐ: TET	YFIRFARID: TET
Höfundarstjóri		KT:
SAMPYKKT: Tómas Ellert Tómasson		KT: 201170-3979
ÚTGAFA DAGS: 06/12/21	MKV: SKV. TEIKNINGUM	VERK NR: 21-02-2
		TEIKNING NR: 305 B

**Tómas Ellert Tómasson**  
BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.  
S: 853 8 358 - ellert@sghus.is  
KT: 201170-3979

**SGHUS**