



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 20. MAÍ 2022
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

| | |
|--|--|
| | Jarðtenging |
| | Tvöfaldur tengill |
| | Einfaldur tengill |
| | Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm) |
| | Rofi |
| | Samrofi |
| | Tvöfaldur rofi |
| | Krossrofi |
| | Þrýsti-rofi/dimmer |
| | Tengill m/næturljosi |
| | Vegg ljós |
| | Loft ljós |
| | Hátalaratengill |
| | Símatengill |
| | Loftnetstengill |
| | Hreyfiskynjari |
| | Tafla / mælakassi |
| | Reykskynjari |
| | Þjalla |
| | Handboði |
| | Rör upp á næstu hæð |
| | Rör niður á næstu hæð |
| | Rör gegnum hæð |
| | Halogenljós í lofti |
| | Halogenljós í lofti |
| | Halogenljós í vegg |

GRUNNMYND - 1:50
 ÁSHAMAR 115 - 162,0m²
 MHL 01

GRUNNMYND - 1:50
 ÁSHAMAR 117 - 116,9m²
 MHL 02

GRUNNMYND - 1:50
 ÁSHAMAR 119 - 116,9m²
 MHL 03

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:
 D
 C
 B
 A
 Dags: Breyting:

Undirskrift hönnunarstjóra:
 Undirskrift raflagnastjóra:
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni:
 Áshamar 115-123
 Vestmannaeyjum
 Teikning nr: 5
 Útprintað: 24.4.2022

Heiti teikningar: Raflagnir Smáspenna
 Mælikvæði: 1:50
 Dags: Apríl 2022

Rafhönnun ehf
 Birkigrund 20 Sími: 664 0047
 800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
 Sigurður Ágúst Pétursson
 Raflagnisönnfræðingur
 kt: 051177-4959

