



- Skýringar:
- 1. Allar málsetningar eru í mm nema annað sé tekið fram.
 - 2. Allt timbur skal vera C24 eða betra.
 - 3. Allar þaksperrur eru 2"x9" eða 45mm x 225mm.
 - 4. Allt stál skal heitgalvanhúðað.
 - 5. Þak er klætt með 25x150 borðaklæðningu. Fest við sperrur með 3" heitgalvanhúðum nöglum c100 við hverja sperru.
 - 6. Allt lím skal vera urethan rakahelt lím ætlað til notkunar á timbur.
 - 7. Í hvert sperrubíl skal setja loftarauf með músaneti, 40x300

NR: DAGS. SKÝRING GERT

SAMÞYKKT
Kristján Andr sson, 180777-3189
Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK
Áshamar79-81
Vestmannaeyjum
TEIKNING
Burðarvirki
Sperruþlan

KVARÐI
1:50
DAGS 21.10.2022
VERKNR. V03
TEIKNAD KA
REIKNAD
TEIKNING NR. B11
ÚTGÁFA
A