



Nr.	Lengd	Millibil	Afl (W)
1	80	150	1000
2	35	150	440
3	75	150	940
4	80	150	1000
5	80	150	1000
6	42	150	500
7	80	150	1000
8	80	150	1000
9	80	150	1000
10	75	150	940
11	70	200	870
12	70	200	870

Alls 9.660

Grunmynd gólfhiti, 1. hæð  
1:50

**Skýringar:**

- Allar slaufur skulu vera 16mm pex (silverline) eða sambærleg efni fyrir gólfhita, vottuð fyrir íslenskan byggingarmarkað.
- Lagnir í hitaslaufum skulu festar við járngrind að ofanverðu með plastbensli.
- Áður en lagnir eru steypar inn skulu þær þrýstiprófaðar við 6 bör í 24 klst.
- Heimilt er að gera minniháttar breytingar á leg lagna.
- Þar sem lagnir liggja þéttar en 75mm skulu þeir einangraðar.
- Tryggt skal að við útveg sé ysta lögn ekki lengri en 230mm frá ystu brún sökkuls.

NR: DAGS. SKÝRING GERT  
KA 27.10.2022 Minnih. br. KA

SAMÞYKKT

Kristján Andrésón, 180777-3189  
Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK

**Áshamar 79-81**  
**Vestmannaeyjum**

TEIKNING

Lagnir - Gólfhiti  
Grunnmynd 1. hæð, 1/2

KVARDI

1:50

DAGS

8.9.2022

VERKNR.

V03

TEIKNAD

KA

REIKNAD

B

TEIKNING NR.

L-09

ÚTGÁFA

B