

MERKINGAR (Í SAMRÁMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.F.L.

- BG BENSÍNGILDRA, OLÚGILDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÓLFNIBURFALL, GÖTUNIBURFALL
- HF NIBURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRA
- SN SVALANIBURFALL
- PN ÞAKNIBURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
- BK BAKKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBÁÐ
- SV SKOLVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- VS VATNSSALERNI
- PV ÞVOTTAVÉL

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMNNKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRIVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTPÓÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- HITAMÉLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÉLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÉLIR
- VÖKVASÍA T.D. SÁLD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÉLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, ÞÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFÞÖKKUÐ)
- ÖPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- LÖGN A -MM MEÐ HREINSILOKI
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG BOTNRÁSUS
- a -MM ÞAKNIBURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR Á AD- OG FRÁRÁS
- BRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG VATNSLÁSI Á ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND

6. SKÝRINGAR.

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR STEINSTEYPU EÐA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-YFIRVÖLD SAMÞYKKJA INNRI ÞVERMÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í cm Á GRUNNMYND SAMSKEYTI PÍPNA SKAL ÞETTA MEÐ ASFALT EÐA SEMENTSTEYPU. ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNTA SKAL LÖGN VERA BEIN. PÍPUR INNAHÚSS SÉU ÚR STEYPUJÁRNI EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLOTIÐ HEFUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA. EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÁMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6.2 HITALÖGN

PÍPUR SÉU SVARTAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL PÍPNA GEFIN UPP Á TENGI MYND PÍPUR SKAL SETJA SAMAN MEÐ TENGI STYKKJUM MEÐ GRUNNUM GENGJUM ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFI MEÐ 6KP/cm ÞRÝSTINGI MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. EINANGRA SKAL MEÐ 2 cm GLERULLARHÖLKUM, UTAN UM HÖLKA SKAL VEFJA MJÓKAN PLASTDÚK PÍPUR LIGGI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA SÉ ANNAÐ EKKI TEKID FRAM. Á HVERN OFN KOMI DANFOSS OFNLOKI SKV. SKRÁ OG LOFTTÆMING

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU ZINKHÚÐABAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL PÍPNA GEFIN UPP Í mm Á TENGI MYND SETJA SKAL PÍPUR SAMAN MEÐ TENGI STYKKJUM MEÐ GRUNNUM GENJUM. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFI MEÐ 10KP/cm MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 10 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MJÓKUM PLASTDÚK UTAN UM HÖLKA EN KALDAR PÍPUR VEFJIST EINNING NÆST RÖRI Á SAMA HÁTT.

7. MÆLIGRIND HITAVEITU.

OFNASKRÁ

OFN NR.	HERBERGI	V	HÁMARKS		VALDIR OFNAR		TENGING		OFNLOKAR GERÐ	ATH.	
			HÆÐ	LENGD	ÞYKKT	AFKÖST	ÞYKKT	HÆÐ			LENGD
1.1	GEYMSLA	1412	750	800	Þ4K	1508	Þ3K	750	800	A/B	RA
1.2	GEYMSLA	3435	750	1800	Þ4K	3703	Þ4K	750	1800	C/B	RA
1.3	AFGR.SALUR	7805	140	2200	Þ2K	1285	Þ2K	140	2200	C/B	FJVR SVISSYL
1.4			140	2200	Þ2K	1285	Þ2K	140	2200	C/B	RA SVISSYL
1.5			140	2200	Þ2K	1285	Þ2K	140	2200	C/B	RA SVISSYL
2.1	SKRIFSTOFA	1611	600	1100	T2K	937	TK	600	1000	A/D	RA
2.2			600	1100	T2K	937	TK	600	1000	C/B	RA
2.3	SKRIFSTOFA	1611	600	1100	T2K	937	TK	600	1000	A/D	RA
2.4			600	1100	T2K	937	TK	600	1000	C/B	RA
2.5	SKRIFSTOFA	1931	600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	A/D	RA
2.6			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
2.7	ENDURSK.	2465	600	1400	T2K	1298	T2K	600	1200	C/B	RA
2.8			600	1400	T2K	1298	T2K	600	1200	C/B	RA
2.9	FUNDARHERB.	2528	600	1400	T2K	1298	T2K	600	1200	C/B	RA
2.10			600	1400	T2K	1298	T2K	600	1200	C/B	RA
3.1	ÓRÁBSTOFAÐ	5844	600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.2			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.3			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.4			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.5			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.6			600	1100	T2K	1082	T2K	600	1000	C/B	RA
3.7	ÓRÁBSTOFAÐ	6548	600	1400	T2K	1705	TK	600	1400	C/B	RA
3.8			600	1400	T2K	1705	TK	600	1400	C/B	RA
3.9			600	1400	T2K	1705	TK	600	1400	C/B	RA
3.10			600	1400	T2K	1705	TK	600	1400	C/B	RA