

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
PN	ÞAKNIÐURFALL
KB	KÓTI BOTN Á BR EÐA NF
KL	KÓTI LOK BR
KN	KÓTI NF
HRL	HREINSILOK/HREINSITÚTUR
FP.X	FALLPÍPA NR.
K.n.h	KÓTI NEDRI HÆÐ
K.e.h	KÓTI EFRI HÆÐ
VL	VATNSLÁS
HRB	HREINSIBRUNNUR
J	PÍPUR OG STEYPUJÁRNI
ST	PÍPUR STEINSTEYPU
PVC	PÍPUR ÚR POLYVINILKLÓRÍÐ
PP	PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PE	PÍPUR OG POLYETHYLENE
PB	PÍPUR OG POLYBUTELYNE
←	STEFNA HALLA Á PÍPU HALLI Í %
∩	VATNSLÁS
▨	EINANGRUN Á PÍPU

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKOLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKOLVASKUR
UP	UPPÞVOTTAVÉL
DF	DRYKKJARFONTUR
VS	VATNSSALERNI
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞS	ÞVAGSKÁL
RV	RÆSTIVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

—	HITI FRAMRÁSARPÍPA
---	HITI BAKRÁSARPÍPA
---	NEYSLUVATN KALT
---	NEYSLUVATN HEIT
---	NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

●	PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
○	PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ


4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

—	SKOLPLÖGN
---	REGNVATNSLÖGN
---	JARÐVATNSLÖGN
○	LÖGN A-MM MEÐ HREINSILOKI
○	FRÁRENNISLBRUNNUR
○	a-MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG BOTNRÁSUM
BRUNNUR MEÐ KARMÍ, LOKI OG VATNSLÁSI Á
BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNDUR

	BEINN RENNIOKI
	EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
	HEMILL
	MÓSTADA (BLENDA)
	ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
	LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRD
	ÞRÝSTIJAFNARI
	SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
	ÞRÍVEGALOKI
	LOFTTÆMING
	KRANI
	SJÁLFRIVKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
	BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
	STURTHAUS GRUNNMYND
	LOFTPÚÐI
	LOKI MEÐ FLOTHOLTI
	HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
	ÞRÝSTINGSMÆLIR
	HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
	VÖKVASÍA T.D. SALD
	NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
	GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
	MAGNMÆLIR (VATN)
	HITASKIPTIR MILLIHITARI
	PLÖTUMILLIHITARI
	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
	ÞRÝSTIKRANI
	KRANI MEÐ HRAÐTENGI
	SÍRENNSLI
	AFTÖPPUN
	DÆLA
	HITASTJÓRNUN
	BYBASS VENTILL



FRÁGANGUR DRENLAGNAR

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN SÉU ÚR PVC-PLASTI. MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFUM FYLLINGAREFNI.

DRENLAGNIR SKULU VERA HEFÐBUNDNAR OG SNÚI DRENGÖT UPP. AD PÍPU. FYLLA SKAL MEÐ HARPADRI DRENMÖL KORNASTÆRD 2-20mm 150mm UMHERFIS LÖGN. YFIR MALARSÍU SKAL SETJA SÍJÚÐUK OG FYLLA SÍÐAN MEÐ BURÐARHÆFUM JARÐVEGI.

NIÐURFÖLL AF PLANI OG ÞAKNIÐURFÖLL SKAL TENGJA VIÐ REGNVATNSLÖGN. GEGNUMSTREYMISNIÐURFÖLL OG NIÐURFÖLL Í BLAUTRÝMUM SKULU VERA HEFÐBUNDIN NIÐURFÖLL SEM LOKAST ÞEGAR ÞAU ÞORNA. STÆRD ÞEIRRA SKAL VERA 100X100 MEÐ 70mm

INNANHÚSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR, ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNISLÖGN PP, INNANHÚS Ø50-Ø100m, SKAL EINANGRA MEÐ 25mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTI EÐA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUN SKAL VERA HD PLAST (POLYETYLENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHERFIS ÞÁ SKAL FYLLA MEÐ SANDI. AD ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN

6.2 GÓLFHITALÖGN

RÖR Í GÓLFHITA SKULU VERA, Ø18mm ÚR PEX, NEMA BILGEYMSLU Ø16mm (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) EÐA SAMBÐRILEGT, MEÐ SÚREFNISFLÆÐIVÖRN SAMKV. DIN 4726. LEGGJA SKAL GÓLFHITALÖGN Í GÓLFILÖGN, FJARLÆGD RÖRS FRÁ ENDANLEGUM ÚT- OG INNVEGG SKAL VERA 100mm. ÞAR SEM RÖR LIGGJA GEGNUM EÐA UNDIR VEGGI OG Í VEGG EÐA GÓLFRAUFUM SKAL EINANGRA ÞAU MEÐ SVAMPHÖLKUM EÐA ÁLIKA EFNI. HEIMILT ER AD HLIÐRA TIL GÓLFHITALÖGNUM ÞAR SEM LAGNALEIÐIR VIÐ ÖNNUR VEITUKERFI SKERAST. FYLGJA SKAL FYRIR MÆLUM FRAMLEIÐANDA VIÐ MEDFERÐ, FESTINGAR OG FRÁGANG RÖRA OG TENGISTYKKJA. ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MEÐ ÁLKÁPU (ÁLPX) SKV DIN 16892 OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0.7Mpa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFST MEÐ 15 BAR ÞREPAPRÓFUN ADUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKID Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÖÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETYLEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR SETTAR SAMAN Á RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARDI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINGRADAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNEFNISVOTTUN.

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

15. JÚLÍ 2021

545

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR

S. Jónsson 246259-2339

TLVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RYNT SAM

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARDI
2020-03-28	SP/RS	
YFIRFARID	TEIKNAD	
SP	RS	

SAMÞYKKT: S. Jónsson 246259-2339

Básaskersbryggja 2
900 Vestmannaeyjar
Lagnateikningar
Skýringarblað
Almennt

VERKFAANG 2107 TEIKNING 300