

GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA

Mkv. 1:50



SNIÐ VIÐ SÖKKUL

Mkv. 1:50



KÓTAR, SKÝRINGAR

Mkv. 1:20

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. DES. 2012
BYGGINGARFULLTRÚI VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

GRAFIÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPAÐA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMÍHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AÐ HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÓT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNDUM HALLA
HAFA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
ST	STEYPURÖR
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL Í GÓLFI
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBAÐ
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
SV	SKOLVASKUR
SL	SETLAUG
NF	ÚTNIÐURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
SR	STÁLRENNA (BARNAVASKUR)

ATH.
STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AÐ YFIRFARA ÖG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN FRÁRENNSLI ER LAGT Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

———	SKOLP
—·—·—	REGNVATNSLÖGN
— — —	AFRENNSLI HITAVEITU
———	HEIMÆÐ (KALT VATN)

SJÁ LEIÐBEININGAR OR.:

STÆRÐ ÍDRÁTTARRÖRA FYRIR HEIMTAUGAR.
EFNI RÖRA PVC.

1. GAGNAVEITA/FJARSKIPTI	(50mm)
2. RAFMAGN	(50mm)
3. HEITT VATN FRAMRENNSLI	(110mm)
4. HEITT VATN BAKRENNSLI	(50mm)
5. VATNSVEITA	(75mm)

90° BEYGJURADÍUS 500mm, RÖR 50mm
90° BEYGJURADÍUS 700mm, RÖR 75mm
90° BEYGJURADÍUS 700mm, RÖR 110mm

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFIÐ DAGS.	ÚTGEFIÐ AF	SKÝRINGAR
U1	18.10.2012	BÁ	FRUMÚTGÁFA

SGHÚS
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

BESSAHRAUN 5 - VESTMANNAEYJAR

LAGNIR				MKV: ---
GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA				MKV: 1:50
SKÝRINGAR/SNIÐ				MKV: 1:50/1:20
DAGS:	VERKNR:	HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	TEIKN. NR:
18.10.2012	12038	BÁ	BÁ	520-U1

SAMÞYKKT:
050244-4319
SAMÞYKKT HÖNNUNARSTJÓRA:

SÍÐAST VISTAÐ: 18.10.2012 16:54:33 ÚTPRENTAÐ: 18.10.2012 16:55:34 SKRÁRNAFN: LAGNIR-U1