



Skýringar:

Allar lagnir skulu vera í 20mm rörum, nema dyrabjalla í 16mm.
 Hæð tengla skal vera 15cm frá fullkláruðu gólfi í miðja dós, nema annars sé getið.

Bessahraun 7 Vestmannaeyjum	
Smáspennukerfi	Ómálsett
Hannað og teiknað: Hjálmar Brynjúlfsson lögg. rafv.taki. Búhamri 33 Vestmannaeyjum S: 897-1153	
Teikn. nr. 10-2.2018	

Hjálmar Brynjúlfsson
 15-10-2018