SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
26. MAR. 2019
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SAMTENGING STEYPUTEINA

SNIÐ Í STEYPUMÓT



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT



SÖKKULJÁRN TENGJAST SAMAN MEÐ TVEIMUR VÍRALÁSUM Á HVERJA SAMSETNINGU



DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTS



ÞVERMÁL SÖKKULJÁRNA ER Ø 12 mm

SÖKKULL DRÖG AÐ SNIÐI



SKÝRINGAR

BINDA SKAL NEÐSTU STEYPUTEINA SAMAN MEÐ VÍRALÁSUM EINS OG SÝNT ER Á TEIKNINGU.
TAKA SKAL STEYPUTEINA FRÁ SAMTENGDUM TEINUM AÐ TENGIKASSA SÖKKULJARÐSKAUTS.

AÐ TENGIDÓS SÖKKULJARÐSKAUTS

SAMTENGING STEYPUTEINA

1:50 — 0 — 1000 — 5000mm

WATT EHF KT: 410202-2390	
HÓLAGÖTU 50 - 900 VESTMANNAEYJAR - S: 4812926 / 8631963	
JÓN GÍSLI ÓLASON - KT: 160963-7519 - RAFIÐNFRÆÐINGUR - LÖGGILTUR RAFVERKTAKI OG HÖNNUÐUR - WATT@SIMNET.IS	
HANNAÐ: JGO / TEIKNAÐ: JGÓ / YFIRFARIÐ:	
ÁRITUN HÖNNUÐAR: Jón G Óla	KT. HÖNNUÐAR: 160963-7519
ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: Þórður Þórðarson	KT. HÖNNUNARSTJÓRA: 270963-5445
BESSAHRAUN 3B	
900 VESTMANNAEYJAR	
ÍBÚÐARHÚSNÆÐI	
SÖKKULSKAUT	
MÆLIKVARÐI: 1/50	DAGS UNDIRR.: 2019-03-01
NR. Á TEIKN: 744-1	NR Á BR.