



Leiðbeiningar:

Hæð rofa skal vera 110cm í miðja dós frá fullkláruðu gólfi.
 Hæð tengla skal vera 15cm í miðja dós frá fullkláruðu gólfi, nema annars sé getið.
 Stofnlagnir skulu vera 25mm milli tafla.

- ✕ Loftljós
- ⊗ Veggjós
- ⊗ Innfelld ljós
- ⊗ Tenglar
- ⊗ Rofar
- ⊗ Þrýstirofar

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

29. Nóv. 2019

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Breiðabliksvegur 1 neðri hæð

Raflögn einlínnumynd

Ómálsett

Teikn. 2 af 6

Nr. 08.19.

Hannað/teiknað:

Hjálmar Brynjúlfsson lögg. rafverktaki
 Búhamri 33 Vestmannaeyjum.
 S: 481-2235 GSM 897-1153