



Leiðbeiningar:

Hæð rofa skal vera 110cm í miðja dós frá fullkláruðu gólfi.
 Hæð tengla skal vera 15cm í miðja dós frá fullkláruðu gólfi, nema annars sé getið.
 Stofnlagnir skulu vera 25mm milli tafila.

- ✕ Loftljós
- ✕ Veggjós
- ⊗ Innfæld ljós
- ✈ Tenglar
- ⏏ Rofar
- Þrýstirofar

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

29. Nóv. 2019

SSB

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Breiðabliksvegur 1 efri hæð		
Raflögn einlínumynd		
Ómálsett	Teikn. 3 af 6	Nr. 08.19.
Hannað/teiknað: Hjálmar Brynjúlfsson lögg. rafverktaki Búhamri 33 Vestmannaeyjum. S: 481-2235 GSM 897-1153		