



TENGINGU A & B
Á AÐ GERA ÚR HLÍÐ RÖRS

KERFISMYND HITÁ- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20) (STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNADRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20) (STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø25 STÁL, UPPBLANDARI Á HEITU NEYSLUVATNI. STILLANLEGUR 40°-60°C
- 14. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT 5
- 15. ALAGSSTÝRÐ DÆLA: 0,65 l/sck
- 16. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 17. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.
- 18. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER UPPBLÖNDUNARKERFI MEÐ DÆLU.

FRAMRÁSARHITI Á HITAKERFI STÝRIST AF HITASTÝRÐUM LOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS HITAKERFIS.

FRAMRÁSARLOKAR Á DEILIRÖRI GÓLFGEISLA STÝRAST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.

2 OFNAR ERU Í BÍLSKÚR. HANDKLÆÐA OFNAR ERU Í BAÐHERBERGJUM. ALLIR OFNAR ERU MED RA UR - UK 10 LOFTHITASTÝRÐUM RETURLOKA.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.

SAMANLÖGD LENGÐ GÓLFGEISLARÖRA ER 1.176 m.
SAMANLÖGD LENGÐ ÍDRÁTTARRÖRA ER 173 m.
HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STÝRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA (1.5m - 1.8m FRÁ GÓLFI).

Varmþörf.				
Nr.	Herbergi	Hitaþörf W	Rennslí dt 5°C l/s	Þrýsital í slöngu Bar
1-2	Bílskúr	2.760	0,066	0,52
3	Geymsla	570	0,027	
4	Herbergi	740	0,035	0,18
5	Bað	480	0,023	
6	TV	600	0,029	
7	Stofa	1.380	0,066	0,6
8	Þorbústa	950	0,045	0,30
9	Eldhúsi	910	0,043	0,31
10	Herbergi	560	0,027	
11	Herbergi	670	0,032	
12	Anddyri	990	0,047	0,25
13	Herbergi	780	0,037	0,14
14	Þvottahúsi	210	0,010	
Samtals:		11.600	0,553	

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
26. MAR. 2019
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

John Tan Brannson

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLI 11
 800 SELFOSSI
 Sími: 783 4180
 Netfang: kjartangardars@gmail.com

 EYRAVEGI 65
 800 SELFOSSI
 Sími: 578 3344
 Netfang: sghus@sghus.is
 Veffang: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 008.19 08.01.19

Brimhólabraut 40 Vestmannaeyjum

Kerfismynd vatnslagna

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	29.01.2019	2019-05
SKRÁARNAFN	SAMPYKKT	1305557649	TEIKNING NÚMÉR:
Brimhólabraut 40 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		331