



ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pipur skulu vera 5/8" og vir 1.5mmf
2. Malstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
3. Rofar skulu vera 100sm frá gólfi
4. Tenglar skulu vera 15sm frá gólfi
5. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangrudum vegg i miðja dás, eða úr miðri dás i miðja dás.
6. Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið i loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli þeirra þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
7. Málhluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
8. Til snertispennuvarnar skal nota lekastraums-rofa og núllun.
9. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og virun á einlinumynd.
10. Allar pipur skulu vera plastpipur.
11. Öll táknu eru táknað og þer að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
12. Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð
13. Öll táknu eru samkvæmt íslenskum staðli nr.61.
14. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

BR. NR.	IDAGS.	BREYTING	
TEIKNINGAR NR.	81	24	016
VERK.	BLAÐ	FRH.	BL.
	164	1	2
KVARDI	1:100	1:500	
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	
GG			
REYKJAVIK			

BÚHAMAR 29 VESTMANNAEYJUM

Skurður, afstöðumynd

Rafhönnun SKIPHOLT 1 SIMI 12666