10970

Byggingarfulltrúinn
Vestmannaeyjum

FLÁAR HALLI c.c. 45

A

SPENNISTÖÐ BV

GRAS

HEIMTAUG BV

HEIMTAUG P&S

K-51-53

LÓÐ EFTIR BREYTINGU
K-49,4
k-48,6

SNIÐ A

JARÐSTRENGIR SEM FARA UNDIR STEYPTAR STÉTTAR SKULU ÍDREGNIR Í 50mm PLASTPÍPUR.
SETJA SKAL AUKAPÍPU Á ÞEIM STÖÐUM.

II. ÁFANGI

P

15%

30%

STOÐVEGGUR

MALBIK

50%

STUÐVEGGUR

EYLING PANNIG AÐ ÞÆR SÉU UPP Á GANGSTÉTT

BIL MILLI STAURA VIÐ STÍG AÐ SKÓLA ER UÞB 15 METRAR

B

STOÐVEGGUR

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.

ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.

TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.

HANNAÐ Þ.H.
TEIKN. Þ.H.
YFIRF.
SAMÞ.
VERKNR. 934300
GEYMSLUNR. 4-002
DAGS. JANÚAR 1994

RAFTEIKNING HF.
VERKFRÆÐISTOFA FRV.
BORGARTÚNI 17
105 REYKJAVÍK
KIRKJUVEGI 23
900 VESTMANNAEYJUM

FRAMHALDSSKÓLINN Í VESTMANNAEYJUM
SVÆÐISLÝSING

TEIKN. NR. 4-002 NÆSTA TEIKN. NR. 4-101 ÚTG.