

PRINCIPTEGNING FOR KABEL- OG RØRINSTALLATION PAT.KALDEANLÆG

- TRÆKONTAKT K 0014 (DÅSE A1)
- KALDELAMPE 1011 (DÅSE LK-NES 1017002126)
- LEDELAMPE 1010 (DÅSE LK-NES 1017002126)
- GRUPPELAMPE M/SUMMER 2 1014S (DÅSE LK-NES 1017 002 126)
- AFSTILLINGSAPP K0028 M/BEROLIGELSESLAMPE (DÅSE A1) UDEN SAMTALE
- TONEGIVER K 0030 (DÅSE A1)
- CENTRAL VÆGPLADS 700x700 mm
- ANTENNEFORSTÆRKER VÆGPLADS 700x700 mm
- ANTENNESTIK (DÅSE BOSCH)
- AFSTILLINGSAPP K0028 M/BEROLIGELSESLAMPE (DÅSE A2) (FORBEREDT FOR SAMTALE)
- KABLER I RØR
  - a 1x2x0,6PT
  - b 2x2x0,6PT
  - c 3x2x0,6PT
  - d 4x2x0,6PT
  - e 10x2x0,6PT
  - FABR. COFERRO
- TE DÅSE FOR TELEFON (TYPE UBEKENDT)

INSTALLATION UDFØRES SKJULT I VÆGGE OG LOFT MED PLANFORSÆNKEDE DÅSER DOG UDVENDIG OVER NEDTAGELIG NEDHÆNGSLOFT

SYGEHJEM PÅ HEMØN			
EL-INSTALLATIONER	DATO 8.2.74	MÅL 1:100	SAG, TEGNING 3770-33
SVAGSTRØM	REVISIONSDATO A 11.3.74	B 15.3.74	C D
STUE	E	F	G H
BIRCH & KROGBOE	Teknikerbyen 38	2830 Virum	
	Telefon (01) 85		