10847

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B C D E F G H

FLATT ÞAK

ÓNÝTT ÞAKRÝMI

EI60

GEYMS

EINANGRAÐUR KASSI
800X500X250

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

$U_{2.02}$=125m³/h

$U_{2.02}$=125m³/h

$U_{2.02}$=125m³/h

$U_{2.02}$=125m³/h

BLÁSARI $U_{1.02}$=650 m³/h
VIÐ 200 PA Á ÞAKI

EXHAU X TD
DTV-250-4-1

VIÐBYGGING
ÓNÝTT ÞAKRÝMI

FYRR
GEYMSL
HLUTA: 1

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
18. DES. 2017
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

HÖNNUÐUR

MANNVIT
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

TILVÍSUN

ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
10.03.2017	BB	
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
PZ	BB	

SAMÞYKKT:

EYJAHRAUN 1
VESTMANNAEYJUM
VIÐBBYGGING OG TENGIBYGGING
GRUNNMYN ÞAKRÝMI
LOFTRÆSING

VERKFANG 1701-1 TEIKNING 342

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

S:\verkefni\A-VERK\17\1701-eyjahraun\1701-1\600_teikn\610-tpz\DWG\VINNUGOGN\1701-1-EYJAHRAUN-1-TPZ-LAGN.dwg