



**SKÝRINGAR**

Steypuæði s-160 í undirstöður og gólfplötu, en s-250 í súluundirstöður. Steypustyrktarstál Ks 40 merkt -K-. Undirstöður eru miðaðar við að standa á bruna eða klöpp. Inn í grunn skal fylla með vikri og þjappa í 40cm lögum. Gæta skal þess að fylla jafnt utan sem innan, þannig að þendur verði sem minnst í sökkulvegjum. Skeftilengd ev 50x þvermál stangar steypulag utan á jörnum skal vera 3cm, en 5cm under sökkulum.

Öll mál í cm

VALUR ANDERSEN ÞORKELL HUNBERGSON

SIGURDUR ARNARSSON Byggingafræðingur M.T.E.

hönnað  
degi  
1982 01 31  
Mæling  
afstaða  
Blad 2 af 5

FLUGSKÝLI  
UNDIRSTÖÐUR