

9

10

11

HÖNNUNARSTÖÐI

NEYSLUVATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
ÍDRÁTTARÖR ERU ÚR HD, EN ÍDREGIN RÖR PE-X,
P8 EDA ALPEX.
ALMENN T ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) 16x2,0 RÖR
MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÓLF.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI
Í 3 KLST. VID 15 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN
EFTIR 30 MÍN. 60 MÍN OG SVO Í LOK ÞRÓFUNARTÍMA.
NIDURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI ÞRÓFUNARBLAD.

SKAMMSTAFANIR:

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BAKDAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- PSV ÞVASKSÁL Á VEGG
- LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

LÍNUGERDIR:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN


BEYGJURADÚS SKAL
EKKI VERA MINNI EN
8 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPL.

50mm STEINULLAREINANGRUN
SEIT UTAN UM LAGNIR VID ÚTVEGG.

STADSETNING LAGNA
Mkv. 1:10

ATHUGIÐ!
SETJA ÞARF 50MM STEINULLAREINANGRUN
UTAN UM PÍPUR VID ÚTVEGG.

DEILIRÖR
STOFN DEILIRÖRS ER 25 PE-X
Í DRÁTTARRÖR.
LAGNIR FRÁ TENGIKISTU
AD TÆKJUM ERU
16x2,0 PE-X Í 25/20 HD.



C	TET
B	TET
A	TET
BR.nr.	LÝSING.
AF.	DAGS.



TÓMAS ELLERT TÓMASSON
BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.
SÍMI: 853 8 358 - ellert@sghus.is

FOLDAHRAUN 9-13

LAGNIR:	MKV.
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA	MKV. 1:50
SNÍÐ	MKV. 1:50
HANNAÐ: T. ELLERT	TEKNAÐ: T. ELLERT
VERKNUMÉR: 19-09-2	SÍÐANUMÉR: 19-09-2-200-500-U1
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:
02.05.2019	310
201170-3979	