



SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 2. OKT. 2019
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

⊕	Jarðtenging
⊕	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:
D	
C	
B	
A	
Dags:	Breyting:

Undirskrift raflagnhönnuðar:
 Sigurður A Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: **Foldahraun 9-13 Vestmannaeyjum**
 Teikning nr.: **2**
 Úprentað: 19.8.2019

Helli teikningar: **Raflagnir Lágspenna**
 Mælikvarði: 1:50
 Dags: Ágúst 2019

Raflögnun & ráðgjöf ehf
 Birkgundur 20
 800 Selfoss
 Sími: 664 0047
 Tölvupóstur: siggi@ror.is
 Jón Óskar Gíslason
 Rafvirkjameistari
 kt. 060765-5379
 Sigurður Ágúst Pétursson
 Raflagnisöfnfræðingur
 kt. 051177-4959

