



⊥	Jarðtenging
⊥	Tvöfaldur tengill
⊥	Einfaldur tengill
⊥	Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )
⊥	Rofi
⊥	Samrofi
⊥	Tvöfaldur rofi
⊥	Krossrofi
⊥	Þrýsti-rofi/dimmer
⊥	Tengill m/næturljosi
⊥	Veggljós
⊥	Loftljós
⊥	Hátalaratengill
⊥	Símatengill
⊥	Loftnetstengill
⊥	Hreyfiskynjari
⊥	Tafla / mælakassi
⊥	Reyfskynjari
⊥	Bjalla
⊥	Handboði
⊥	Rör upp á næstu hæð
⊥	Rör niður á næstu hæð
⊥	Rör gegnum hæð
⊥	Halogenljós í lofti
⊥	Halogenljós í lofti
⊥	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Heiti teikningar:	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Foldahraun 14-18	Raflagnir	Birkirgrund 20 Simi: 664 0047
C		Vestmannaeyjum	Lágspenna	800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
B				
A				
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Mælikvarði:	Teiknað:
		<i>Sigurður Á Pétursson</i>	1:50	S.Á.P
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Dags:	Júní 2020
			Útprintað:	26.6.2020
			Verk nr.:	2020-03
			Hannað:	S.Á.P
				Jón Oskar Gíslason
				Rafvirkjameistari
				kt: 060765-5379
				Sigurður Ágúst Pétursson
				Rafmagnsionfræðingur
				kt: 051177-4959

