



⊕	Jarðtenging
⊕ <sup>2</sup>	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕ <sup>2</sup>	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Loftljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:
D	
C	
B	
A	
Dags:	Breyting:

Undirskrift raflagnahönnuðar:  
  
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni:  
**Foldahraun 14-18**  
**Vestmannaeyjum**

Teikning nr.: **12** Verk nr.: **2020-03**

Útprintað: **2.2.2020**

Heiti teikningar: **Raflagnir**  
**Sökkulskaut**

Mælikvarði: **1:100** Teiknað: **S.Á.P**

Dags: **Janúar 2020** Hannað: **S.Á.P**

Raflönnun & ráðgjöf ehf  
 Birkignund 20 Sími: 664 0047  
 800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is

Jón Óskar Gíslason  
 Rafvirkjameistari  
 kt: 060765-5379

Sigurður Ágúst Pétursson  
 Raflagnisráðgjafi  
 kt: 051177-4959

