1277

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
11. JÚNÍ 2015
BYGGINGARFULLTRÚARN Í VESTMANNAEYJUM

MÖÐUM-STIGI
H-1
H-3
H-3
H-1
30 m
2-06 HB
1-52 HB
1-51 R
1-53 R
NF
AÐ STJÓRNSTÖÐ =64+A2.1
SKJÁSTÖÐ
1-59 HB
FATASKÁPAR
ÚTIFÖT
ÚTIFÖT
FATASKÁPAR
SKÁPAR
SNAGAR
HRINGSTIGI
Skósiptilína
1-58 R
8.5m²
BJ-3.3(EOL)
VS
VS
2.6m²
INNIFÖT
INNIFÖT
6.8m²
GANGUR
4.2m²
FATASKÁPAR 60X30
VS
VS
2.6m²
1-55 R
NF
NF
RÆST.
2.0m²
1-56 R
ÍGRI FRYSTIKLEFA
9.3m²
Skósiptilína
VERKSTJÓRI
GANGUR
1-54 R
1-57 HB
BJ-3.2
H-1
ÞJÓNUSTURÝMI
REI-90
1-50 R
NF
NF
NF
1-49 R
NF
NF
NFo
40 m
ANDDYRI
52.5m²
GREKSTRAR-VÖRN
EI-CS60
ANDDYRI
1-48 H
HRAÐHURÐ
HRAÐHURÐ
GREKSTRAR-VÖRN
NF
NF
BJ-3.1
1-45 R
1-46 R
1-47 R
2-05 HB
EI-CS60
EI-S60
H
H
V-3
5250
V-2
4780
V-2
4780
V-4
5100
V-1
4780
V-5
5500
ELDRI FRYSTIKLEFI

SKÝRINGAR:
VANDA SKAL TIL FRÁGANGS ALLRA LAGNA, FORÐAST SKAL LAGNIR NÁLÉGT STRAUMFESTUM LAMPA.
LAGNIR ERU AÐ MESTU Í LAGNASTOKKUM SEM SETJA SKAL UPP.
UTANÁLIGGJANDI PÍPUR SKULU VERA ÚR MÁLMI.
HÆÐ HANDBOÐA SKAL VERA 1300mm FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI OFANGREINT GILDIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
BRUNASTRENG SKAL NOTA FRÁ BOÐSENDIBÚNAÐI AÐ TENGIGRIND SÍMA FJÖLDI PARA SKAL ÁKVEÐINN AF FRAMLEIÐANDA KERFISINS.
ALLIR STRENGIR BRUNAVIÐVÖRUNARKERFA SKULU VERA SKV. GR. 47.1 Í REGLUM UM SJÁLFVIRK BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

=64+A1
+ STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
R OPTÍSKUR REYKSKYNJARI
R o-ST OPTÍSKUR REYKSKYNJARI Í LOFTRÆSTISTOKK (STOKKSKYNJARI)
O HB HANDBOÐI
H HITASKYNJARI
2 Í SKYNJARASLAUFU ÞÝÐIR 2x1 PARA STRENGUR EÐA 2 STRENGIR 1 PARS
HLJÓÐGJAFI Á SKYNJARARÁS
I/O STÝRIEINING
US SKJÁSTÖÐ
ISO SKAMMHLAUPSEINANGRARI
SEGULGRIP
BJALLA
LJÓSGJAFI

1:50 0 1000 5000mm

ÚTG. DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ
A 05.05.2015	VERKTEIKNING	ÞH ÞH ÞH ÞH

DOLLI
RAFLAGNAHÖNNUN
ÞORLEIFUR DOLLI HJÁLMARSSON
SÍMI: 897 1156 - NETFANG: dolli@dolli.is - www.dolli.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
25.04.2015	ÞH	1:50
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
	ÞH	
SAMÞYKKT:	271261-3659	

ÍSFÉLAG VESTMANNAEYJA
STRANDVEGUR 102
SMÁSPENNUKERFI
1. HÆÐ - HLUTI 3
GRUNNMYND

VERKFANG 14001 TEIKNING E50.5.103 A

©Öll afnot og afritun teikninga, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda