SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
11. JÚNÍ 2015
BYGGINGARFULLTRÚI REYKJAVÍKURBORGAR

5 6 7 8 9 10 11

J H G F E

MÖÐUM-STIGI

G-1

2-08 HB

1-84 HB

1-83 R

Drying conveyor

AÐ HANDBOÐA

VAKTHERBERGI 8.0m²

10050 10000

REYKSOGSKERFI

REYKSOGSKERFI SJÁ TEIKNINGU E50.5.302

GAT 500 X 120 5 CM YFIR OFAN STÁ

BJ-7.1 BJ-5.2(EOL)

GÖNGULEIÐ UPPI Í ÞAKRÝMI

S2

ELDHÚS

RS REYKSOGSPÍPA SAMKVÆMT FRAMLEIÐANDA REYKSOGSKERFIS

FRYSTIR

GÖNGULEIÐ UPP Í ÞAKRÝMI

AÐ HANDBOÐA

SKÝRINGAR:
VANDA SKAL TIL FRÁGANGS ALLRA LAGNA, FORÐAST SKAL LAGNIR NÁLÆGT STRAUMFESTUM LAMPA.
LAGNIR ERU AÐ MESTU Í LAGNASTOKKUM SEM SETJA SKAL UPP. UTANÁLIGGJANDI PÍPUR SKULU VERA ÚR MÁLMI.
HÆÐ HANDBOÐA SKAL VERA 1300mm FRÁ FULLFRÁGEGNU GÓLFI OFANGREINT GILDIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
BRUNASTRENG SKAL NOTA FRÁ BOÐSENDIBÚNAÐI AÐ TENGIGRIND SÍMA FJÖLDI PARA SKAL ÁKVEÐINN AF FRAMLEIÐANDA KERFISINS.
ALLIR STRENGIR BRUNAVIÐVÖRUNARKERFA SKULU VERA SKV. GR. 47.1 Í REGLUM UM SJÁLFVIRK BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

=64+A1

- STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- OPTÍSKUR REYKSKYNJARI
- OPTÍSKUR REYKSKYNJARI Í LOFTRÆSTISTOKK
- HANDBOÐI HB
- HITASKYNJARI
- HLJÓÐGJAFI Á SKYNJARARÁS
- SEGULGRIP
- 2 Í SKYNJARASLAUFU ÞÝÐIR 2x1 PARA STRENGUR EÐA 2 STRENGIR 1 PARS
- I/O STÝRIEINING
- ISO SKAMMHLAUPSEINANGRARI
- BJALLA
- US SKJÁSTÖÐ
- LJÓSGJAFI

1:50 0 1000 5000mm

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ
A 05.05.2015	VERKTEIKNING	ÞH ÞH ÞH ÞH

DOLLI RAFLAGNAHÖNNUN
ÞORLEIFUR DOLLI HJÁLMARSSON
SÍMI: 897 1156 - NETFANG: dolli@dolli.is - www.dolli.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
25.04.2015	ÞH	1:50
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
	ÞH	
SAMÞYKKT:	271261-3659	

ÍSFÉLAG VESTMANNAEYJA
STRANDVEGUR 102
SMÁSPENNUKERFI
2. HÆÐ - HLUTI 2
GRUNNMYND

VERKFANG 14001 TEIKNING E50.5.202 A

©Öll athot og athtun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi hofunda