



Allar lagnir skulu vera í 20mm rörum.
 Hæð tengla skal vera 15cm frá fullkláruðu gólfi í miðja dós, nema annars sé getið.

Gerðisbraut 6 Vestmannaeyjum	
Smáspennukerfi	Ómálsett
Hönnun og teiknun: Hjálmar Brynjúlfsson lögg. rafv.taki. Búhamri 33 Vestmannaeyjum.	
Teikn. nr. 08.2018-1	

[Handwritten signature]