



BYGGINGARLÝSING: Krókur, Tengibygging yfir Hafnargötu.

Breyting felst í að byggt verður hús yfir opið svæði, á milli núv. Uppsávarinnslu og Mótorhúss. Jafnframt er það hús byggt yfir núv. götu og tengist þar með eldra húsi, bolfskivinnslunum. Samhliða viðbyggingum verður rífið núverandi hús, sem býst hefur jafnsíðu. Þak hússins mun ganga yfir núv. Hreinsistöð, sem gert er ráð fyrir að verði síðar flutt yfir í þróarymi við vestrhlíð hússins. Viðbyggingin verður notuð sem viðbót við uppsávarinnslu, aðstoðu starfsfólks og skrifstofur, með möguleika á tengingu við bolfskivinnslu. Stíghúsið við núverandi bolfskivinnslu, verður breytt. Stærð viðbyggingar er samt. 1. hæð. = 1228,8 m² Milliloft Hrognapurkunn. = 339,3 m² Milliloft Starfsmannaástaða. = 603,1 m² Efra milliloft. Skrifstofur og teknir. = 267,4 m² Samtals. = 2438,6 m²

ÚTVEGGIR: Útveggir verða steinsteypir og einangraðir að utan með 100 mm steinull og klæddir að utan með liggandi búrastáli.

ÞAK: Þakið er byggt upp sem limtréþak, með limtrébitum og ásum. Ofaná limtréð verður klætt með steinullareingu, 169 mm. á einangrar verður heillindur 3-4 mm pappi og ofaná einangrar verður skrífað búrastál. Í þakið verður komið fyrir sjálfvirkum reyklugum samkvæmt reglugerðum.

MILLILOFT: Milliloft hússins verður byggt upp sem steinsteyp, með rífaþlötum einungum. Efra milliloft verður byggt upp sem létbyggt milliloft, borið uppi af stálbitum og þar á milli timbur og einangrun, klætt að neðan með tvöföldri gífsklæðningu. REL. 90 milliloft.

KLÆDNING: Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki I. Verði klædd timburklæðning utána gífsklæðningu á innveggjum, skal lakka hana með " Eldvarnarlakki " af víðurkendi gerð.

EINANGRUNARGILDI:

Botnplata	0,2 W/m ² °C
Útveggir	0,15 W/m ² °C
Gluggar & karnar	2,0 W/m ² °C
Hurðir	3,0 W/m ² °C
Þak	0,24 W/m ² °C

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Loftræsa skal öll gluggalusa rými. Reykskjónurum og öðrum eldvarnarbúnaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir. Neyðarlýsing skal vera við allar útgönguleiðir. Neyðarlýsing skal vera í húsinu. Brunaslöngum verður komið fyrir í salnum, í samræmi við eldvarnareftilít. Brunavörnumarkertí skal vera í húsinu, tengt stíghúsið.

Sjá nánar texta og skýringar á brunavörnum, teikn. nr. 09

Sjá nánar skýrslu um brunavarnir á teikningu. 09

- Brevtt 22.-4.-2022
- Breytt glugg á svolum og settur inn lagnastokkur.
- Brevtt 11.-12.-2020
- Breytt innra skipulagi á 2. hæð og millilofti. Breyttur innangangsrampur.
- Brevtt 2.-2.-2019
- Breytt innra skipulagi á 2. hæð og millilofti.

Grunnmynd. Milliloft. 1:100 Tengibygging yfir Hafnargötu. Efra milliloft. Stækkun. = 252,4 m²

Krókur - Tengibygging. VSV Vestmannaeyjum.

VERK. NR. 364	DAGS. 6.-12.-2017	MÁL. 1:100
TEIKN. NR. 07	BREYTT.	

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA SUBURLANDSBRÁUT 16 REYKJAVÍK
Sími 552 5055

Krökssv.1810 -- 0es.- 2020.dwg
11.12.2020 13:39 e.h.
JonG