11887

BÓNINGSHERB.

GEYMSLA

RÆST.

VS

AÐ ADALDREIFISKÁP KJALLARA

H=2300mm

KLUKKUBER

GANGUR

Hús B

Hús C

Hús E

Lykilmynd

ANDD.

FÓT OG SKÓR

VS

FÓT OG SKÓR

FÓT OG SKÓR

VS

KENNSLUSTOFA

KENNSLUSTOFA

KENNSLUSTOFA

AÐ LOFTNETSKERFI Í KJALLARA 1xCOAX –WL201

AÐ SÍMA– OG TÖLVUKERFI Í TÖLVUSTOFU 12xCAT6–WF201, –WT201
–WF202, –WT202
–WF203, –WT203
–WF204, –WT204
–WF205, –WT205
–WF206, –WT206

13

11

7

5 m

SKÝRINGAR

TENGLAR SÍMA OG TÖLVUKERFIS ERU RJ45 CATEGORY 6
LAGNIR SÍMA OG TÖLVUKERFIS ERU FJÓGURRA PARA 100 OHMA CATEGORY 6
STRENGIR LOFTNETSKERFIS ERU 75 OHM, 7MM EÐA SVERARI
KLUKKUKERFI ER 24VAC OG TENGIST VIÐ KERFI SEM FYRIR ER

Ágr. má gjaldalaus þessara teikninga án samþykkis fyrir þriðja aðila, að hvaða hluti sem hyggja hyggst á hjá Rafteikningar hf.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | HANNAÐ | ÞH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TEIKN. | ÞH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | YFIRF. | ÞGH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SAMÞ. | HG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERKNR. | 0208 |
| | | | | | | | | A | 02.07.02 | VINNUTEIKNING | ÞH | ÞH | ÞGH | HG | | | | GRUNNUPPL. | |
| | ÚTG. | DAGS. | | TEIKN. | ÁBREYTT | YFIRF. | SAMÞ. | ÚTG. | DAGS. | | TEIKN. | ÁBREYTT | YFIRF. | SAMÞ. | | | | DAGS. | 02.04.23 |

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

# HAMARSSKÓLI VESTM.EYJUM

## 1. HÆÐ

## SMÁSPENNA

TEIKN. NR. 50.5.103 HEIMA TEIKN. NR. ÚTG. A