

MERKINGAR (Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERDIR)

1. BRUNNAR O.FL.

- BG BENSÍNGILDRA, OLÚGILDRA
BR BRUNNUR
GN GÓLFNIÐURFALL
NF NIÐURFALL
SF SANDFANG, SANDGILDRA
SN SVALANIÐURFALL
PN ÞAKNIÐURFALL
KB KÓTI BOTN Á BR EÐA NF
KL KÓTI LOK BR
KN KÓTI NF
HRL HREINSILOK/HREINSITÚTUR
FP.X FALLPÍPA NR.
K.n.h KÓTI NEDRI HÆÐ
K.e.h KÓTI EFRÍ HÆÐ
VL VATNSLÁS
HRB HREINSIBRUNNUR
J PÍPUR OG STEYPUJÁRNI
ST PÍPUR STEINSTEYPU
PVC PÍPUR ÚR POLYVINILKÓRÍÐ
PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PE PÍPUR OG POLYETHELYNE
PB PÍPUR OG POLYBUTELYNE
← STEFNA HALLA Á PÍPU HALLI Í %
√ VATNSLÁS
EINANGRUN Á PÍPU
x k.34.70 KÓTI MALBIKSHÆÐ

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
BK BAÐKAR
EV ELDHÚSVASKUR
HL HANDLAUG
SB STEYPIBAÐ
SV SKOLVASKUR
UP UPPÞVOTTAVÉL
DF DRYKKJARFONTUR
VS VATNSSALERNI
ÞV ÞVOTTAVÉL
ÞS ÞVAGSKÁL
RV RÆSTIVASKUR
BS BRUNASLANGA
KR KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPIPA
HITI BAKRÁSARPIPA
NEYSLUVATN KALT
NEYSLUVATN HEIT
NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS


- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
LÖGN A -MM MED HREINSILOKI
FRÁRENNSLISBRUNNUR
a -MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MED KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM BRUNNUR MED KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNDUR

- BEINN RENNILOKI
EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
HEMILL
MÓTSTADA (BLENDA)
ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
LOKI MED SPINDIL UPP ÚR JÖRD
ÞRÝSTJAFNARI
SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
ÞRÍVEGALOKI
LOFTTÆMING
KRANI
SJÁLFRÍRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
STURTHAUS GRUNNMYND
LOFTPÚÐI
LOKI MED FLOTHOLTI
HITAMÆLIR MED KVARÐA
ÞRÝSTINGSMÆLIR
HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
VÖKVASÍA T.D. SALD
NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
MAGNMÆLIR (VATN)
HITASKIPTIR MILLIHITARI
PLÖTUMILLIHITARI
KRANI MED SLÖNGUSTÚT
ÞRÝSTIKRANI
KRANI MED HRAÐTENGI
SIRENNSLI
AFTÖPPUN
DÆLA
HITASTJÓRNUN
BYBASS VENTILL



FRÁGANGUR DRENLAGNAR

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI
PÍPUR Í GRUNNLÖGN SÉU ÚR PVC-PLASTI. MÁL PÍPA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MED ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MED MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MED FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

DRENLAGNIR SKULU VERA HEFÐBUNDNAR OG SNÚI DRENGÖT UPP. AD PÍPU. FYLLA SKAL MED HARPADRI DRENMÖL. KORNASTÆRÐ 2-20mm 150mm UMHVERFIS LÖGN. YFIR MALARSÍU SKAL SETJA SÍUDÚK OG FYLLA SÍÐAN MED BURÐARHÆFUM JARÐVEGI.

NIÐURFÖLL AF PLANI OG ÞAKNIÐURFÖLL SKAL TENGJA VIÐ REGNVATNSLÖGN. GEGNUMSTREYMISNIÐURFÖLL OG NIÐURFÖLL Í BLAUTRYMUM ÖÐRUM EN VERKSTÆÐUM SKULU VERA HEFÐBUNDIN NIÐURFÖLL SEM LOKAST ÞEGAR ÞAU ÞORNA. STÆRÐ ÞEIRRA SKAL VERA 100X100 MED 70mm TENGINGU.

INNANHÚSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR. ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNSLILÖGN PP, INNHÚS Ø50-Ø100m. SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI EÐA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETELENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHVERFIS ÞÁ SKAL FYLLA MED SANDI. AD ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERDIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

6.2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR (ÁLPEX) SKV DIN 18892. TENGISTYKKI SKULU SAMSVARANDI RÖRUNUM AD GERÐ OG GÆÐUM.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400kpa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST VIÐ 600kps VATNSÞRÝSTINGI. ADUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFIÐ ER TEKID Í NOTKUN.

EINANGRA SKAL PÍPUR MED STEINULLARHÓLKUM MED RAKAVÖRN EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU. Á HVERN OFN KOMI OFNLOKI Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 422. ANNAÐ HVORT LOFTHITA-EÐA VATNHITASTÝRÐUR EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÓFLU. Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ. ÚTREIKNINGAR OFNA-OG BLÁSARASTÆRÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ 22C INNIHITA OG -15C ÚTIHITA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERDIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MED ÁLKÁPU (ÁLPEX) SKV DIN 18892 OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0.7Mpa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MED 1.0Mpa VATNSÞRÝSTINGI ADUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKID Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETELYEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIDLUNGSPYKKAR SETTAR SAMAN Á RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARDI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAD SKULU VERA ÖEINGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG GREINIRÖR SLÖKKVILAGNAR. SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU SEM BYGGINGARYFIRVÖLD SAMPYKKA.

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MED SILSAPAPPA UNDIR EINANGRUN.

STOFNLAGNIR OG GREINILAGNIR AD BRUNASLÖNGUM SKULU VERA ÚR RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERDIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.4 ALMENNNT

BRUNAPÉTTINGAR Á HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA SJÁ TEIKNINGAR 0.320 OG 0.330. ÖLLMÁL ERU GEFIN Í METRUM, SENTIMETRUM EÐA MILLIMETRUM. HÆÐIR ERU Í METRUM Í STADBUNDNU HÆÐARKERFI HVOLSVALLAR. MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM OG ÞVERMÁL LAGNA Í MILLIMETRUM.

Stamp area containing project name 'SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA', date '30. MAI 2018', and a signature.

Stamp area with 'UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR' and a signature.

Stamp area with 'TILVÍSUN' and several blank lines for notes.

Stamp area with 'ÚTG DAGS', 'SKÝRINGAR', and 'TEIK. HANN RYNT SAMÞ'.

Logo for 'tpz teiknistofa' with contact information: Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum, Sími 481-2711, tpz@teiknistofa.is, www.teiknistofa.is

Table with columns for ÚTG. DAGS, HANNAÐ, MÆLIKVARÐI, YFIRFARIÐ, TEIKNAD, and VERKFAANG. Values include 26.01.2018, BB, ENGIN, BB, RS/BB, 1210 TEIKNING, 300.