



SNEIÐING M. 1:50

ALMENNAR SKYRSLINGAR

1. Allar pípur eru $\varnothing 16$ og vir $1,5 \text{ mm}^2$
2. Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfi 100 sm.
3. Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólfi 20 sm.
4. Hæð á neyðarlömpum (NL) frá fullfrágengnu gólfi skal vera sm. nema annars sé getið.
5. Hæðir á síma- (P) sjónverps- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólfi 20 sm.
6. Hæðir á innanhússíma (K) frá fullfrágengnu gólfi 130 sm.
7. Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.
8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3.sm bil milli röra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.
9. Greinar eru ekki sýrðar í öllum tilvikum að töflu, en eru bá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: gr. 20-Tl.1 er grein nr. 20 í töflu Tl sem er á 1. hæð.
10. Til snertisþennuvarnar skal nota núllun og lekastraums-rofavörn.
11. Málmaluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
12. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnet 10A.
13. Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur rafveitunnar. Að öðrum kosti skal grafa niður jarðskaut.
14. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
15. Öll tákni eru samkvæmt staðli.

Verkið:		HEIÐARVEGUR 15, VESTMANNAEYJUM	
Kvarð:	1:50	Verkið:	SNEIÐING
cm 0 1 2 3 4		Hannað	Teiknað
JOS/GG	EN	Ársmála 42 sími 91-84833	Bláð nr Breyting
Dags	Samb.	Verkinúmer	Teikningarnúmer
OKT. '86		BF 1035	32-1-4094