Útiloftsrist 28"x28" (Juntak)
Regnþétt, með vírneti

Útsog frá vs í kjallara

28"x16"

Útiloftsrist 28"x22"
Regnþétt með vírneti

Loftræstisamstæða 6250 m³/t við 25mmVs

16"x12"

12"x12"

12"x6"

Hitari 11½"x12"

1¼"

36"x12"

Hitari 36"x22"

Lokur

Síur

Blásarar

28"x12"

A

A

Útsogsblásari yfir lofti

28"x12"

Útsogs-blásari

24"x16"

Segldúksteinbingar

Eldhússkerhur m. ertusíum

B

B

4 Loftdreifarar 170 m³/t hver (100 cfm)
Gerð SFSV

22"x12"

22"x10"

22"x8"

22"x6"

24"x6"

4 ristar 24"x6" 500 m³/t hver (300 cfm)
Gerð GEAV

Útsogsrist 40"x24"
Gerð GESV
í lofti yfir afgreiðslu

22"x12"

Sjá snið á bl. 7

4 ristar 24"x6" 500 m³/t hver (300 cfm)
Gerð GEAV

4 Loftdreifarar 170 m³/t hver (100 cfm)
Gerð SFSV 812

M1 = Mótorloki VU-2452 ¾"
M2 = — " — — " — ½"
M3 = Lokumótor MD-371
T1 = Hitastillir TS-5221
T2 = — " — TS-5301
T3 = — " — TS-5221
T4 = — " — TP-302
T5 = Frostvarnarstillir A-11
H = Lofthitamælar 3 stk. +20°C → 50°C

BREYTING	LÝSING	DAGS.	GERT AF

VERKFRÆÐISTOFAN SKIPHOLTI 35, R.
RAFN JENSSON
VÉLAVERKFRÆÐINGUR MVFÍ S. 81507

Tómstunda og sjóm.heimili Vestm.

1. hæð salur
Innblásturs stokkar í lofti

Teiknað		Yfirf.	
Teiknað	R.J.	Samþ.	
Mkv.	1:50	Dags.	Nóv. '72 Jan. '71
Verk nr.	67-55	Blað nr.	3