SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
15. MAÍ 2023
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

VERKSTÆÐI
SJÚKRABÍLL/LAGER
ÞVOTTUR
REYKKÖFUN
LAGER
STIGI
RAMPUR
TÆKJASALUR
KÁPAR
STAKKAR
STIGAHÚS
ÚT-2
ÚT-E

U_{b2}=250m³/h blásari þurrkskápur 1
U_{b3}=250m³/h blásari þurrkskápur 2

$I_{t.01}$=200 m³/h
$U_{t.01}$=175 m³/h
$I_{t.04}$=150 m³/h

1MER15 EVL-Ø160
1MER16 EVL-Ø160
1MER17 EVL-Ø160
1MER18 EVL-Ø160
1MER19 EVL-Ø160
1MER20 EVL-Ø160
1MER21 EVL-Ø160
1MER22 EVL-Ø160
1MER23 EVL-Ø160
1MER14 EVL-Ø160
1MER13 EVL-Ø250

Ø160 Ø200 Ø250

H-1 H-3 H-5

TILVÍSUN

B 20.07.2022 REYNDARTEIKNING
A 01.03.2020 VERKTEIKNING

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
25.05.2021	BB	1:50 (A:1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	1:100 (A:3)
BB	RS	

SAMÞYKKT:

SLÖKKVISTÖÐ
HEIÐARVEGUR 14
LAGNIR
LOFTRÆSTING 1. HÆÐ
GRUNNMYND 1. HÆÐ NORÐUR

VERKFANG 1904-1 TEIKNING 1-342 B

©Öll afnot og afritun teikninganr, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi hönunda

S:\verkefni\A-VERK\19\1904-slokkvistod\600_teikn\610-tpz\DWG\VINNUGOGN\1904-1 heidavegur_salur-loft-reynd.dwg