



|  |  |
|--|--|
|  | Jarðtenging                            |
|  | Tvöfaldur tengill                      |
|  | Einfaldur tengill                      |
|  | Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm ) |
|  | Rofi                                   |
|  | Samrofi                                |
|  | Tvöfaldur rofi                         |
|  | Krossrofi                              |
|  | Þrýsti-rofi/dimmer                     |
|  | Tengill m/neturljósi                   |
|  | Veggljós                               |
|  | Loftljós                               |
|  | Hátalaratengill                        |
|  | Símatengill                            |
|  | Loftnetstengill                        |
|  | Hreyfiskynjari                         |
|  | Tafla / mælakassi                      |
|  | Reyfskynjari                           |
|  | Bjalla                                 |
|  | Handboði                               |
|  | Rör upp á næstu hæð                    |
|  | Rör niður á næstu hæð                  |
|  | Rör gegnum hæð                         |
|  | Halogenljós í lofti                    |
|  | Halogenljós í lofti                    |
|  | Halogenljós í vegg                     |

NÚVERANDI BÍLGEYMSLA

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

|             |           |
|-------------|-----------|
| Breytingar: |           |
| D           |           |
| C           |           |
| B           |           |
| A           |           |
| Dags:       | Breyting: |

Undirskrift eðlahönnuðar:  
 Undirskrift raflagnahönnuðar:  
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni:  
**Heimagata 20 Vestmannaeyjum**

Teikning nr: **3**  
 Útprintað: 26.5.2020

Verk nr: 2020-30

Heli teikningar: **Raflagnir Smáspenna**

Mæliskvarði: 1:50  
 Dags: **Mai 2020**

Teiknað: S.Á.P.  
 Hannað: S.Á.P.

Rafhönnun & ráðgjöf ehf  
 Birkigrund 20 Sími: 664 0047  
 800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is

Jón Óskar Gíslason Rafvirkjameistari kt: 060765-5379  
 Sigurður Ágúst Pétursson Rafmagnsöfnfræðingur kt: 051177-4959

