11622







Skýringar við tengigrind:

1. Kúluloki
2. Hita- og þrýstimælir
3. Öryggisloki
4. Sjálfvirk afloftun
5. Þennsluker 9 lítra
6. Álagsstýrð dæla 0,25 l/sek.
7. VARMADÆLA
8. Tæming/áfylling
9. Tengikista úr stáli/ kopar. Stofn kistu er Ø25 stál, 8 tengingar
10. Mótorloki, tengdur við lofthitanema
11. Lofthitanemar

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
1:50 (A1)

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
19. ÁGÚ. 2020
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

TILVÍSUN

ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
09.05.18	BM	1:100 A-1
		1:500 A-1
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
BB	BM	

SAMÞYKKT:

HELGAFELL
VESTMANNAEYJAR
LAGNIR
GÓLFHITI
GRUNNMYND

VERKFANG 1810 TEIKNING 303 01

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

C:\Users\bm\Dropbox\Vinna\Helgafell\Helgafell–aðal.dwg