2711 2018-000 2

HILMISGATA 15, VESTMANNAEYJUM

BURÐARVIRKISUPPDRÆTTIR- 9216-4

TEIKNISKRÁ

NR.	HEITI	MKV.
GRUNNMYNDIR 4 HÆÐ		
200	BURÐARVIRKI - SKÝRINGARBLAÐ- SKRÁ UPPDRÁTTA	
201	GRUNNMYND PLATA YFIR 1 HÆÐ MÚRBROT OG STÁLVIRKI	1:100
202	ÞVERSNIÐ OG LANGSNIÐ MÚRBROT OG STÁLVIRLI	1:50
203	GRUNNMYND OG ÞVERSNIÐ MÚRBROT OG STÁLVIRKI	1:25
204	LANGSNIÐ MÚRBROT OG STÁLVIRKI	1:25
205	SNIÐ Í SUÐURBITA B-3 OG B-4, STÁLVIRKI	1:5
206	SNIÐ Í NORÐURBITA B-1 OG B-2 STÁLVIRKI	1:5
207	ÞVERSNIÐ PLATA YFIR 1 HÆÐ STÁLVIRKI	1:10
208	HLUTATEIKNING , BITAR OG SÚLUR	1:100

ALMENNT

SKÝRINGAR Á TÁKNUM:

ÖLL MÁL Á GRUNNMYNDUM ERU Í cm
ÖLL MÁL Á SÉRTEIKNINGUM ERU Í mm
HÆÐIR ERU Í METRUM, STAÐBUNDNU HÆÐAKERFI

GRUNDUN

GRUNDUN SAMKVÆMT ÞJÓÐARVIÐAUKUM VIÐ ÍST EN 1997.
EROCODE 7
ÍST EN 1997.1:2004/NA:2010

GRUNDAÐ ER Á ÞJANAÐRI FYLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,30 MN/m²

TAKA SKAL ÞJÖPPUNARPRÓF ÞAR SEM ÞESS ER KRAFIST OG
SKAL HLUTFALL E1 / NE2 < 2,4 OG E2 > 120MP

STÁLVIRKI:

HEITSINKHÚÐUN
HEITSINKHÚÐUN SKAL FRAMKVÆMA Í SAMRÆMI VIÐ SS 3583 EÐA
SAMBÆRILEGAN STAÐAL Á VIÐ ALLAR STÁLFESTINGAR

SAUMUR
SAUMUR SKAL VERA KVAÐRATÍSKUR SAUMUR, HEITSINKHÚÐAÐUR.
SAUMUR SKAL UPPFYLLA KRÖFUR SKV. DS413
FJARLÆGÐ MILLI NAGLA 8XÞ ÞVERMÁL NAGLA

FESTIJÁRN
STÖÐLUÐ FESTIJÁRN Í ÞAKI SKULU VERA ÚR SINKHÚÐUÐU STÁLI.
STÁL HAFI KARAKTEVÍSK NEÐRI FLOTMÖRK 250N/mm2
LÁGMARKSÞYKKT SINKHÚÐAR SÉ 275 g/m2
ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM NEMA HÆÐARKVÓTAR. EKKI SKAL MÆLT AF REIKNINGUM. ÖLL UPPGEFIN MÁL SKAL SANNREYNA Á STAÐNUM.

UM STÁL GILDIR ÍST DS 412 1998 OG FS ENV 1993-1-1-1992
STÁL ER Í FLOKKI Fe 360c
RÆR SKV. DIN 934-8.8
BOLTAR, RÆR, SKINNUR OG ANNAÐ STÁL SKULU VERA
HEITGALVANISERUÐ
UM STÁL GILDIR VIÐAUKAR VIÐ ÍST EN 1995 EROCODE 3.
ÍST EN 1993.1.1: 2005/ NA:2010
ÍST EN 1993.1.2: 2005/ NA:2010

ÁLAGSFORSENDUR:

NOTÁLAG

ÁLAGSTILHÖGUN ER Í SAMRÆMI VIÐ ÍST-DS410, FS ENV
1991-1:1994
FS ENV 1991-2:1995 OG ÞJÓÐARSKJÖL STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

NOTÁLAG Á GÓLF:	3,0 KN/m²
AUKANOTÁLAG STIGA, PALLAR OG SVALIR	4,0 KN/m²
AUKANOTÁLAG VEGNA LÉTTRA VEGGJA	1,0 KN/m²

VINDÁLAG
VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1992-4:1995
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35.5 M/S ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTÖÐLUM

SNJÓÁLAG
SNJÓÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991-2-3:1995
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
GRUNNGILDI SNJÓÁLAGS ER 2,1 KN/m² (SVÆÐI 1)

JARÐSKJÁLFTAÁLAG
JARÐSKJÁLFTAÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1998-1-1:1994
ÁSAMT ÞJÓÐARSKJALI STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
HÖNNUNARHRÖÐUN ER 0.40g

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
19. NÓV. 2018
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Samþykkt á fundi byggingarnefndar Vestmannaeyja
31. OKT. 2018
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

TILVÍSUN

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
OKT.18		
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ	
	pz	

SAMÞYKKT:

HILMISGATA 15, VESTMANNAEYJUM
AKOGES- BURÐARVIRKI
SKÝRINGABLAÐ OG
SKRÁ YFIR UPPDRÆTTI

VERKFANG 9216 TEIKNING 200

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

S:\verkefni\A-VERK\92\9216akoges\teikn i gildi\9216_akoges-stalbitar-a.dwg