



SKÝRINGAR

Almenn skýringar skýringarblaði C50.000.
Efnisgæði smíðastáls:
Allir prófilar skulu vera af gerðinni S235JR IST EN 10025-2:2004, nema kranspor sem skal vera af gerðinni S355JR IST EN 10025-2:2004.
Frameiðsluflokkur (Execution class):
Fylgja skal kröfum um flokk EXC2 skv. IST EN 1090-2:2008+A1:2011 ásamt kröfum verkýsingar.
Yfirborðsméðhöndlun stálvirkis:
Pallur, stigi og kranaþraut: Sandblásið og málað, sjá nánar í verkýsingu.
Annað burðarstál: Sandblásið og heitgalvaniserað, sjá nánar í verkýsingu.
Stúfsuður eru sýndar, aðrar ratsuður eru heilar 4mm kverksuður, nema að annað sé tekið fram.
Allir boltar skulu vera 8.8 skv. IST EN ISO 898-1:2013

Ristar (innandyra):
Kerfi: Weland eða samsvarandi
Týpa: H3 40/3 eða samsvarandi
Álag: q=5 kN/m²
Jafndreifit: Heitgalvaniserað
Yfirborðs meðhöndlun: Ristar klemmur og annar aukabúnaður nauðsynlegur fyrir uppsetningu sem framleiðendur mæla með skal fylgja með kerfinu.
Festingar:

Ristar (innandyra):
Við aksturshurð milli máttina D/5 og D/6
Kerfi: Weland eða samsvarandi
Týpa: H3 80/4 eða samsvarandi
Álag: Q=105 kN (600x200mm flötur)
Punktálag: Heitgalvaniserað
Yfirborðs meðhöndlun: Ristar klemmur og annar aukabúnaður nauðsynlegur fyrir uppsetningu sem framleiðendur mæla með skal fylgja með kerfinu.
Festingar:

RISTAR EKKI INNFALDAR Í ÚTBODI

B	2017-10-12	PLÖTU BREYTT	SJ
A	2017-05-17	VERKEIÐNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMB.

VERKÍS
081243-4849
HANNAÐ: JHO RYNI: HÁr SAMB.: SJ
VERKFANG: 07257

HS VEITUR HF
Brekustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla

Stálvirki
Plan - Botnplata 1/2

MKV:	1:50	DAGS:	19/12/16
------	------	-------	----------

TEKNI NR.:	C50.303	ÚTG.:	B
------------	---------	-------	---

SAMRÆMINGARHÖNNUNUR: Góður gættur 2405654399

1. hæð Stálteikning 1/2 1 : 50