



- TÁKN:**
- Jarðvatnslögn
 - Regnvatnslögn
 - Skolplögn
 - Kalt vatn
 - Heitt vatn
 - Hitallögn framrennsli
 - Hitallögn bakrennsli
 - + Kaldur krani
 - # Heitur krani
 - ⊗ Renniloki
 - ⊗ Stjórnloki
 - ⊗ Einstreymisloki
 - < T Tæming
 - BR Brunnur á lögn
 - ⊥ Sturta
 - HL Handlaug
 - VS Vegghengt salerni
 - RV Ræstivaskur
 - NST Neyðarsturta
 - SSL Spúslanga
 - BSL Brunaslanga
 - GN Gólfniðurfall með rist
 - BN Þakniðurfall
 - SL Slöngukrani
 - PU Pípur upp
 - PN Pípur niður
 - UL Undir lofti
 - PUL Pipa er undir lofti
 - NF DN150 Niðurfall úti
 - RV Ræstivaskur
 - RK Rennisliskóti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.fv eftir gerð:

GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150

GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujárn-Rist 200x200

GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfrí rist 100x100

LAGNAEFNI:

SML: Steypujárn

R: Ryðfrítt

St: Svart stál

PE: Poly ethylene

PP: Poly propylene

PB: Poly butylene

PVC: Poly vinyl Chloride



| | | | |
|-----|------------|---|-------|
| D | 2018-08-08 | Ofn nr. 204 færður | S&J |
| C | 2018-07-24 | Númer ofna og fleira | S&J |
| B | 2018-07-04 | Ofn á stigagangi færður á stigapall of. | S&J |
| A | 2017-05-19 | VERKTEIKNING | S&J |
| ÚT. | DAGS. | BREYTING | SÁMB. |

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: AJ RYNI: BPH SÁMB.: SJ

VERKFAANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla

Ofnalagnir 2. hæð
Grunnmynd

| | | | |
|------------|------|-------|------------|
| MKV: | 1:50 | DAGS: | 2017-05-19 |
| KKS FERLI= | | | |

TEIKN.NR.: **M40.205** ÚTG.: **D**

SAMRÆMINGARÞÖNNUNDIR

Gunnar Gunnarsson 2405654399

