



- SKÝRINGAR**
- Hæðir eru í metrum frá gólfplötu 1. hæðar
- Mál eru í mm.
- Bk. Botnkóti stokks
SU: Stokkur fer upp
SN: Stokkur fer niður
IL: Innblástursloft
EL: Endurnytt loft (heitt loft)
UL: Útsogsloft
- Stokkar skulu vera spirálrör úr blikki galvaniseraðir fyrir umhverfisaðstæður C3 samkvæmt EN 12500
- ⊗ Innblástursloft
 - ⊙ Innblástursloft / Endurnytt loft
 - Innblástur
 - ← Útsog
 - +200 Innblástur, l/s
 - 200 Útsog, l/s
 - ⊖ Kælifötur
 - ⊞ Stillsþjald
 - ⊠ Brunaloka
 - ▨ Brunaeinangrun
 - ▩ Varmaeinangrun
- SDA20 Ammóníaks skynjarar sem CH2XX skulu festir upp í loft vélasalar

GRUNNMYND 2. HÆÐ 2/2 1 : 50

C	2018-05-31	Skynjarar færðir inn á teikningar	SJ
B	2018-04-17	Loftkælisamstæða 2 færð. Teikning uppfærð	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMB.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: BpH RYNI: OBB SAMB: SJ
VERKFRANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla
Loftræsing
Grunnmynd, 2. hæð 2/2

MKV:	1:50	DAGS:	2018-05-31
KKS FERLI:			



TEIKN NR.: M47.202 ÚTG.: C
SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULTRÓA