



GRUNNMYND 1. HÆÐ 2/2 1 : 50

Pressfittingsrör-helstu mál			
Nafnþvermál	d (mm)	dy (mm)	t (mm)
DN12	15	13	1
DN15	18	16	1
DN20	22	19,6	1,2
DN25	28	25,6	1,2
DN32	35	32	1,5
DN40	42	39	1,5
DN50	54	51	1,5
DN65	76,1	72,1	2

d: Ytra þvermál
dy: Innra þvermál
t: Efnisþykkt



SKÝRINGAR

Hæðir eru í metrum frá gólfplötu 1. hæðar
Mál eru í mm.

- PU: Pípa upp
- PN: Pípa niður
- Bk. Botnkóti lagnar
- PE: Poly etylene
- R: Ryðfritt stál

Lagnir úr ryðfríu stáli skulu vera pressfittings rör af efnisgæðum samkvæmt EN 1.4401 (AISI 316)

Mál á pressfittingsrörum eru í meðfylgjandi töflu

B	2018-04-27	Lagnir uppþærðar eftir færslu á samstæðu	SJ
A	2017-05-31	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS	BREYTING	SAMP.

VERKÍS
081243-4849
HANNAD: BDH RYNI: OBB SAMB: SJ
VERKFAANG: 07257

HS VEITUR HF
Brekkestíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM
Varmadæla

Loftræsing
Kælivatnslagnir, Grunnmynd 1. hæð 2/2

MKV:	1:50	DAGS:	2018-04-27
------	------	-------	------------

TEKNI.NR.:	M47.402	ÚTG.:	B
------------	---------	-------	---

SAMRÆMINGARHÖNNUNDIR
Gentur Guttormsson 2405654399