



UNDIRSTÖÐUR:

BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EÐA MÓL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR SKAL HAFI SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA TEIKNISTOFU HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG, NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EIGI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR NEDRI BRÚN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDUN STEYPU:

Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M³ NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍBRERA STEYPUNA.

JÁRNÞENDING:

Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÁRÉTT JÁRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, EN Í EN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, EFST OG NEDST EINS OG SNEIÐINGAR Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÁRN SÉU SAMFELLD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGÐ: Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÓÐRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐU AÐ ÞAKI, VÍXLLÖGÐ Í STEYPUSKILUM UM 50 CM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL 1:50	VERK NR.
1:20	89 A
	BLAÐ NR. 6
	FEBR. 1966