



AFSTOÐUMYND M 1500

ALMENNAR SKYRINGAR

- 11 Allar pipur eru 3/8" og vir 15mm² nema annars se getið
- 2 Hæðir tengla að jafnaði 15cm nema annars se getið
- 3 Hæðir rofa að jafnaði 100cm fra golti nema annars se getið
- 4 Mal eru fra fullfragengnu golti eða óeinangruðum vegg i miðja dos, eða ur miðri dos i miðja dos
- 5 Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið i loftum eða veggjum, skal hafa bil a milli þeirra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið a milli þeirra
- 6 Malmhluta lognar, tækja, lampa og bunaðar skal jarðbinda vandlega
- 7 Verktaki skal sannpröfa uppgetinn pipufjolda og fjolda tauga i pipum aður en pipur eru lagðar og taugar idregnar
- 8 Sja nánar tengingu, virun og gildleika tauga a einlinumynd
- 9 Allar pipur skulu vera plastpipur nema annars se getið
- 10 Pipur eru ekki syndar alla leið að toflum, en þær eru merktar viðkomandi toflu og greinarúmeri
- 11 Dosir, toflukassar og millidrattardosir skulu vera af viðurkennðri gerð
- 12 Setja skal millidrattardosir eftir þörfum Ekki skal leggja lengra en 10-12 metra, nema sett se millidrattardos Millidrattardosirnar skulu settar undir lampu
- 13 Til snertispennumvarnar skal nota lekastraums-rofa
- 14 Öll takn eru taknræn og ber að samræma lognar að tækjum eftir aðstæðum a staðnum og eftir setteikningum
- 15 Malstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A
- 16 Rofar og tenglar af gerð *Ticino* eða sambærilegri gerð
- 17 Binda skal saman steyputeina ofan á neðstu bindivirum i sokkli, þannig að þeir myndi samfellða heild Teinarnir skulu síðan beygjast upp i toflu Jarðbinda skal vatnsinntak, heita og kaldavatns-logn Skila skal mælingu af jarðbindingu og skal hún uppfylla kröfur RV Að öðrum kosti skal grafa niður jarðskaut
- 18 Öll takn eru samkvæmt íslenskum staðli nr 61
- 19 Ganga skal vel og fagmannlega frá logninni

BR NR	DAGS	TEIKN	YFIRF	BREYTING
				TEIKNINGAR NR
				81 2 1243
				VERK BLAD FRH BL
				2407 1 2
				KVARDI
				1 100
				1 500
				HANNAÐ TEIKNAD YFIRF
				RV
				REYKJAVIK
				HOFÐAVEGUR 28 VESTMANNAEYJUM
				SNIÐ AFSTOÐUMYND
				Rafhönnun