


LYKILMYND

SKYRINGAR.


SÍMA-OG KALKKERFI ALLT ER GEGNHEILT CATEGORY 5 KERFI  
 LDNETSKERFI ER GERT FYRIR FLUTNING A MERKI SEM ER ALLT AD 100 MHz  
 TÖLVULAGASKERFI ER HANNAÐ SEM LÖSLEIDARAKERFI SAMKVÆMT VENTANLEGUM ISO 1180  
 2ND EDITION STADU (OG IHLUTIR ÞA CAT-5) STADSETJA SKAL KRÖSSTENGIBRETTI  
 (2x4B-PORTA) I FJARSKIPTASKAÐ (F1 1)  
 UPPTÖKULAGNIR FYRIR HLJÓÐ OG MYND FRA DREIFISKAP F1 1 SKAL LEGGJA CANFORD  
 VCS-VIDEO COAX CAPLE (VCS PSF1/3M) NR. 36-366 (FYRIR MYND) AD TENGIDOS VID  
 BLADAMANNASTÖKU SUDUR ASAMT CANFORD 31-758 SOM-LPH 8 (FYRIR HLJÓÐ)  
 HATALARALAGNIR LEGGJA SKAL 4b HATALARASTRENG FRA HLJÓÐKERFI AD HVERJUM HATALARA  
 SEM ERU STADSETTIR UPP VID 8M

- T = FJARSKIPTATENGILL ETIADUR TÖLVUM O FL (LÖSLEIDARATENGILL)
- S = FJARSKIPTATENGILL ETIADUR SÍMA O FL
- L = LÖFTNETSTENGILL



- F1 1501 TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45  
PLASSDÖRF ER EIN EINFÖLD DOS  
TVEIR 4 PARA UTP STRENGIR LEGGIST AD HVERJUM TVÖFOLDUM TENGLI  
F1 1501 OG F1 1502 ERU NÖMER HVORS TENGILS
- F1 1503 EINFALDUR FJARSKIPTATENGILL RJ-45  
PLASSDÖRF ER EIN EINFÖLD DOS  
EINN 4 PARA UTP STRENGUR LEGGIST AD TENGLI  
F1 1503 ER NÖMER TENGILS
- F1 1101 TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL 3M VF-45 MED TILHEYRANDI BÓNADI  
PLASSDÖRF ER EIN EINFÖLD DOS  
F1 1102 1 TVEGGJAPARA MULTIMODE (MM) LÖSLEIDARASTRENGUR  
(3M OUTDOOR) 50/125 MIKRÖMETER  
LEGGIST AD HVERJUM TVÖFOLDUM TENGLI  
F1 1104 OG F1 1105 ERU NÖMER HVORS TENGILS
- F1 1101 EINFALDUR LÖFTNETSTENGILL  
PLASSDÖRF ER EIN EINFÖLD DOS  
COAX STRENGUR (75 OHM) LEGGIST AD TENGLUM  
F1 1101 ER NÖMER TENGILS
- F1 1511 KALKKERFI/SÍMAKERFI

Mótt 17.07 '01



HAHNAÐ	DH
TEKNI	DH/JGÓ
YFIR	AC
SAMP	AC
VERUR	0012
GEYMSLAN	

RAFFEIKNING HF

ÍDRÓTTAMIDSSTÖÐ VESTM  
 GRUNNMYND 1 HÆÐ  
 SMÁSPENNUKERFI

Eigi með fjárhæð þessu teikningu til reiflunar fyrir þessa byggingu. Þetta er teikning af byggingu og er hún teikning af byggingu.