

**BURÐARÞOLSTEIKNINGAR.**

**1. EFNISSÆTI**

STEYPUGÆFI SÉU S200 SAMKVÆMT ÍSLENSKUM STAELI ÍST 10. SIGMÁL STEYPU SÉ 50-100 MM.

EINDISTÁL ER KAMESTÁL Ks40 MEE FLÖTSPENNU Fy=400 N/MM<sup>2</sup>. AÐKENNT MEE Y Á TEIKNINGU. OG SLÉTT STÁL ST37 MEE FLÖTSPENNU Fy=230 N/MM<sup>2</sup>. AÐKENNT MEE FA TEIKNINGU.

VINNA VIE JÁRNALÖGN OG STEYPU SÉ SAMKVÆMT ÍST 10.

TÍMEURGÆFI SÉU T20 SAMKVÆMT NORSKUM STÖELUM NS 3470 OG NS 3080. TÍMEURGÆFI Í LÍMTRÉITUM SÉU T30.

**2. MERKINGAR**

- TÁKNAR JÁRN Í EFTI EFÚN PLÖTU
- TÁKNAR JÁRN Í NEDRI EFÚN PLÖTU
- TÁKNAR PLÖTUPYKKT Í MM.
- ← JÁRN SAMSÍÐA MERKI LIGGJA NEDST Í PLÖTU.
- TÁKNAR UPPEYGGJULÍNU JÁRNA.

**3. UNDIRSTÖÐUR**

GRAFA SKAL FYRIR SÖKKULVEGGJUM NIÐUR Á FASTAN BOTN OG HREINSA VEL UNÐAN VEGGJUM ÁÐUR EN MÓT ERU SMÍÐUÐ. GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STADINN MEE EURÐARGÓÐRI FYLLINGU. T.D. MOLDARLAUSRI MÖL EÐA GRÚS. OG ÞJAPPA HANA Í HÉFILEGA ÞYKKUM LÖGUM. ÞANNIG AE GÓE ÞJÖPPUN NÁIST.

DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNST 1.2 M NIÐUR FYRIR ENDANLEGT JARÐVEGSSYFIREOFE. NEMA EF KLÖPP ER Í GRUNNI. ÞÁ SKAL DÝPT VERA MINNST 0.3 M NIÐUR FYRIR EFTI BRÚN BOTNPLÖTU.

UNDIR BOTNPLÖTU OG 0.5 M NIÐUR MEE ÚTVEGGJASÖKKLUM KOMI 75 MM ÞYKK PLASTEINANGRUN. MEE RÚMÞYNGD 0.25 KN/M<sup>3</sup> (25KG/M<sup>3</sup>).

EFTST OG NEST Í SÖKKULVEGGI KOMI 2K12 HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGE UM 0.5 M. Í LÁRÉTT STEYPUKIL SÖKKULVEGGJA KOMI TENGIJÁRN K10:250. L=1.2 M.

**4. BURÐARVEGGJAF**

**STEYPTIR:**

JÁRN Í ÚTVEGGJUM: K10:150 LÁRÉTT K10:300 LÓDRÉTT

JÁRN Í INNVEGGJUM: K8:200 LÁRÉTT OG LÓDRÉTT

NEMA ANNAE SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

LÓDRÉTT JÁRN NÁI 0.5 M UPP FYRIR PLÖTU.

UPP MEE OG UNDIR OP KOMI 2K12 OG FYRIR OP 3K12 NEMA ANNAE SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.

**TÍMEUR:**

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA ENDA OG SAMSKYTTI. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA. UNDIRSTYKKI SEM FEST ERU MEE BOLTUM VIE UNDIRSTÖÐUR SKAL GEGNVERJA MILLI TÍMEURS OG STEYPU SKAL KOMA TVÖFALT LAG AF ASFALTPAPPA.

ALLAR SAMSETNINGAR Á STÖÐUM VIE UNDIR- OG YFIRSTYKKI SKAL GIREA MEE GALVANISERUÐU GIREI (25 MM) EF GANGI 200 MM UPP (NIEUF) Á STÖEIR. OG NEGLIST MEE 2x3 STK. 31/80 NÖGLUM.

VINDTOGEÖND NEGLAST Í TOPP OG UNDIRSTYKKI MEE 8 STK. 40/40 KAMESAUM OG Í HVEFJA STÖE MEE 3 STK. 40/40 KAMESAUM.

12 MM ASFALTSÖDIE TRÉTEX (EFEIDD= 1200 MM. ÞAF SEM ÞVÍ EF VIE KOMID) NEGLIST Í TOFFSTYKKI. UNDIRSTYKKI OG STÖEIR Á KÖNTUM MEE 40/25 PAPPASAUM 75 MM. EN Í STÖEIR Á MIÐRI PLÖTU MEE 40/25 PAPPASAUM 150.

UTANÁ TRÉTEX NEGLIST LÁRÉTTAR LEKTUR 36x100 Í HVEFJA STÖE MEE 4 STK. 34/100 NÖGLUM. (MESTA FJARLÖGG Á MILLI LENTA 900 MM.)

**5. ÞAK**

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENLA, SAMSKYTTI SVO OS ÞAF SPEERLE SEM LIGGJA AÐ STEYPU. BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR OG LÁTA ÞORNA VEL Á MILLI UMFERÐA.

ATH: ALLAR JÁRNFESTINGAR SKLLU VERA GALVANISERADAR.

**LAGNATEIKNINGAR.**

**1. MERKINGAR**

- HRE MERKIR HREINSIBRUNNUR
- GK ..... GÓLFKÓTI
- GN ..... GÓLFNIEÐUFFALL
- PN ..... ÞAKNIEÐUFFALL
- SN ..... SVALARNIEÐUFFALL
- EV ..... ELDHÚSVASKUF
- SV ..... SKOLVASKUF
- ÞV ..... ÞVOTTAYÉL
- HL ..... HANDLAUG
- EP ..... EÐKAF
- SE ..... STURTUEAF
- VS ..... VATNSALERNI
- GH ..... GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU EAKRENNSLIS HITAVEITU
- HRL ..... HREINSILOK
- F ..... FALLPIPA

- ÞÖKKUE SKOLFLÖGN
- ÞÖKKUE REGNVATNSLÖGN
- HÁLFÞÖKKUE REGNVATNS- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMED
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTADUR FYRIR KALT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARSTADUR FYRIR HEITT NEYSLUVATN
- ⊗ RENNIOKI
- ⊗ RENNIOKI MEE SPINDLI UPP ÚR JÖRE
- ⊗ TÆMINGARLOKI
- ⊗ EINSTREYMILOKI
- LF LOFTPÚDI
- FRAMRENNSLI HITALAGNA
- BAKRENNSLI HITALAGNA

**2. FRÁRENNSLISLAGNIR**

Í GRUNN: LAGNIR ÚR PLASTI SÉU AF VIÐURKENNDEI GERÐ. T.D. PVC. OG SKAL ALLUR FITTINGS SAMSVARA PÍPUM AÐ GERÐ OG GÆÐUM. SAMSKYTTI STEINÞÓRA SKULU HAMPPÖKKUÐ OG MURAD FYRIR MUFFUR ALLAN HRINGINN EÐA ÞÉTT MEE GÚMMÍHRINGJUM EF MUFFUR ERU AÐLADAR FYRIR ÞÁ. FRÁRENNSLISLÖGN FYRIR BAKRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR HITAPOLNU PLASTI, T.D. PEH. LAGNIR SKAL LEGGJA Í ÞJAPPADAN SAND, ÞANNIG AÐ ÞER HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MUFFUM. FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL LEGGJA SAMKVÆMT ÍST 65 MIÐAE VIE "AÐVÆLD SKILYÐDI".

OFAN BOTNPLÖTU: LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÚSS. FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIE HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ. EF SAMSKYTTI ERU SODIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MUFFUM. T.D. 10 MM TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA. EITT HREINSILOK SKAL VERA Á HVERRI FALLPÍPU. LÓDRÉTTAR FALLPÍPUR SKAL EINANGRA MEE 25 MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEE SÍALPAPPA EÐA PLASTDUK.

**3. VATNSLAGNIR**

HEIMEDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PLASTI. PEH. PÍPUBVERMÁL ERU UTANMÁL.MM.

PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNAHÚSS SKAL VERA GALVANHÚEAD. EINANGRA SKAL PÍPUR MEE 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEE SÍALPAPPA EÐA PLASTDUK.

PÍPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM FYRIR GÓLFPLÖTU.

ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAE INNAHVERMÁL ÞEIRRA.

ALLAR TENGINGAR VIE HREINLÆTISTAKI ERU 15 MM.

AEUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULÐAR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIE MEE KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. AN ÞESS AÐ FALLA. EFTI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIE GILDANDI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALDAF VATNSLAGNIR.

**4. HITALAGNIR**

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA. STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUF OFNLOKI.

PÍPUR ERU VENJULEGAR SVAFTAR STÁLPIPUR. PÍPUBVERMÁL ERU INNAHVERMÁL.MM.

ALLAR PÍPUR SKULU VERA HREINAE. OG Í ÞEIM MEGA EKKI VERA RYÐSKANIF.

VIE SKURÐA PÍPUM SKAL SNARAE ÚR ENDUM ÞEIRRA.

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEE 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEE SÍALPAPPA EÐA PLASTDUK.

ÞE GAR LOKID EF LÖGN MIESTÖEVAKREFIS OG AEUF EN PÍPUR ERU HULÐAR, SKAL ÞRÝSTIPRÓFA KERFIE MEE KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. AN ÞESS AÐ FALLA.



VERK NR. TEIKN. NR. 2.000

ALMENNAR SKÝRINGAR.

HANNAÐ	STADFERT
REIKNAD	YFIRFARID
TEIKNAD	
KVARDI	

*Handwritten signature*