


SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 8. MAÍ 2008
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Skýringar:
 Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
 Steypustyrktarþjón KS 4200, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhúla minnst 40mm. í undirstöðum.
 Þjoppun grúnaarfillingu inn í sókkjum, skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staða.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staða.

Undirstöður standa á hraunfyllingu. Mesta álag er 3 kg/cm².
 Þjoppun skal standa: e₂ > 100 mm e₂e₁ < 2.2
 Þjoppun grúnaarfillingu inn í og að grunni skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staða.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staða.

Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.
 Hæð á undirstöðum miðast við 80 sm. undir botnplötu eða í samráði við byggingarembætti staðarins

D			
C			
B			
A	Sniði AA2 bætt við, (snið í hurðarop), límrésúlar á vestrhlið málssettar	Breytt af hg	Breytt 5/5 08
REV	Breytingar	Breytt af	Breytt G



Teiknistofan Röðull
 Knarrarvogi 4 Reykjavík
 S: 5683577 Fax 5683522

Verkhelti: Kleifar 1 - Vestmannaeyjum
 Verkhliuti: Grunnmynd undirstöður

Helgi Gunnarsson h.s. 5544708 f.s. 8933489 f.s. 8533489
 Jón Rafns Antonsson h.s. 5670775 f.s. 8928377 f.s. 8528377

Mkv. 1:50	Hanna: hg
Daga: apríl 2008	Teiknað: hg
Breytt: 5 maí 2008	Yfirfarið: hg
Breytt: Fjöldi blaða 4	Blað nr. 201

Helgi Gunnarsson
Jón Rafns Antonsson