12125

SKÁPUR : GGA 8824
KLÖCKNER MOELLER

1000A

-T8.1/8.3 — P8-P10 — -P12 — -P13 — -P14 — -P1 — -T1.1/1.3

6A -P11 V Ø -S1

-S2
ÚTLEYSING LESTUR Í INNSTÖÐU

2W110

3×240°NYY
1-2W 100
" 101
" 102
" 103

kW max kWst

SPENNISTÖÐ RAFVEITU VESTMANNAEYJA

	-T1.1/1.3	-T2	-T3	-T4	-T5	-T6	-T7
	-P1	-P2	-P3	-P4	-P5	-P6	-P7
	-F1 400A	-F2 400A	-F3 400A	-F4 400A	-F5 400A	-F6 400A	-F7 400A
	2W250	2W251	2W252	2W253	2W254	2W255	(2W256)
	KYNDISTÖÐ	MÁLNINGARHÚS	VIÐGERÐARVERKST.	SKIPALYFTAN =3+P1	DREIFITAFLA =2+A2 2.20 (1)	DREIFITAFLA =2+A3 2.31 (1)	VARA

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	YFIRF.	SAMÞ.
A	1982.05.24	VINNUTEIKNING	S.Æ.	R.D.S.		

VITA- OG HAFNAMÁLASTOFNUNIN
SKIPALYFTA Í VESTMANNAEYJUM
AÐALDREIFING =2+A1 : EINLÍNUMYND

MÆLIKVARÐI	BLAÐ	ÚTGÁFA
½	2.11	A
TEIKN. NR. 46-7	NÆSTA BLAÐ 2.20	

RAFTEIKNING HF. RÁÐGJAFAVERKFRÆÐINGAR SÍMI 28144