



Ábyrgðarmeningarstjórnun  
 Skýringar

- Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenska staðla og reglugerðir.
- Festingar skulu vera vandaðar og settar samkvæmt leiðbeiningum röfrafielands.
- Öl mál eru í millimetrum, nema hæðarkótur sem eru í metrum. Mál á leiðslum eru nafnmál.
- Allar ófalgagnir skulu gerðar úr svörtum stálörum samkvæmt DIN 2440, með skrúðum lengjum.
- Ónefndar lögnir eru DN10.

Merkingar:  
 — Framrás  
 — Bakrás

PN Pípa niður  
 PU Pípa upp  
 UG Undir gólfplötu  
 ÁV Á vegg  
 H-2750 Hæð lögna, mæld frá gólf.  
 HB1+HB8 Hitablaðsari 15 kw  
 Hitastig 75/35 innihiti 18°  
 1) Pípa endar með kúluloka og tappa

Ofnaskrá					
Nr.	Teg.	Lengd Ofns	Hæð Ofns	Afköst (W)	Athugasemd
1-01	22	2000	600	2805	Nýr ofn
1-02	22	2000	600	2805	Er til staðar
1-03	22	2400	600	3366	Er til staðar
1-04	22	2400	600	3366	Er til staðar
1-05	22	1800	600	2524	Er til staðar
1-06	22	2400	600	3366	Er til staðar
1-07	22	800	600	1122	Er til staðar
2-01	21	1800	400	1367	Nýr ofn
2-02	21	1800	400	1367	Nýr ofn
2-03	21	2400	400	1823	Nýr ofn
2-04	21	2400	400	1823	Nýr ofn
2-05	21	2400	400	1823	Nýr ofn
2-06	21	2400	400	1823	Nýr ofn
2-07	21	2400	400	1823	Nýr ofn
2-08	11	600	600	440	Nýr ofn
2-09	11	500	600	367	Nýr ofn
16				32010	

1 Framkvæmdateikning	20.09.16	Bp	
Nr.	Breytingar	Daga.	br. af



**HNIT** VERKFRÆÐISTOFA  
 Háaleitbraut 58-60  
 108 Reykjavík  
 Sími: 570-0500  
 Fax: 570-0503  
 www.hnit.is

Hanna: KK | Tekna: AMJ | Yfirfor: Bp  
 Kt: 190394-2339 | Daga: 20.09.2016  
 Samþykkt: *Kleifar 6*  
 Netaverkstæði stækkun  
 Kleifar 6.  
 Vestmannaeyjum

Hitakerfi  
 Grunnmynd, 2. hæð  
 Ofnatafia

Verk nr.: 15261 | Frumst. blað: A1 | Tekn. nr.:  
 Mkv.: 1 : 50 | L(56)---03 1

1 Grunnmynd 2. hæð  
 1 : 50