



UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR

21. nóv. 2016

**BRUNAVARNIR**  
 BRUNASAMSTÆÐUR, BRUNAHÓLF, BURÐARVIRKI OG KLEBNINGAR  
 HUSINI ER SKIPT UPP Í TVEYR BRUNASAMSTÆÐUR. ÖNUR BS-1 ELDRA HÚSNÆÐI  
 VINNUSALUR OG STAFFSAMANHJADADA BS-2 VIÐBYGGING. SKIL VERDA MED REIÐO  
 VEGGUM OG EIC-60 HURÐUM.  
 Á MILLI BRUNASAMSTÆÐNA ER REI 90 VEGGURINN 300 mm STEINSTEYPTUR  
 VEGGUR. HANN GENGUR ALVEG UPP UNDR RANNALENGINGU. TIL SITT HVORRAR  
 HANGAR VIÐ VEGGIN ER KLETT MED TÝGÓLDU GÍFSI 120 cm INN UNDR HAKKI OG  
 EINANGRÁÐ MED 170 mm STEINULLAREINANGRUN  
 VIÐBYGGING ER UPPSTEYPT. ÚTVEGGUR OG MILLIVEGGUR ER GERÐUR ÓR  
 JÁRNBLUNÐIN STEINSTEYPU REIR SEM BERJA STÁLGRINDARSPERRUR R60 SEM  
 VERDA MÁLADAR MED TVEIMUR UMFERÐUM AF VIÐURKENNDRI  
 ELÐVARNARMÁLNINGU.

**REYKLOÐUR**  
 GERT ER RÁÐ FYRIR AD FRA BRUNASAMSTÆÐUNUM VERDI REYKLOSUN UM  
 REYKLOÐUR Í HAKI. Á M.K. 5% AF GÓLFLETI.  
 MIBA ER VIÐ AD SETJA UPP CE-MERKTAR REYKLOÐUR SAMKVÆMT EN 12101-2.

**FLÓTTALEIÐIR**  
 FLÓTTALEIÐIR SKULU VERA SAMKVÆMT REGLUM BRUNAMÁLSTOFNUNAR  
 LEIÐRENNINGAR 156. Á ALLUR VEGGI MEÐFRAM FLÓTTALEIÐUM ERU Á M.K. E80  
 HURDIR Í FLÓTTALEIÐUM SEU Á M.K. 90 cm BREIÐAR OG BJÓRGUNAROP 60\*110  
 cm.

**BURÐARVIRKI**  
 VIÐBYGGING ER UPPSTEYPT. 300 mm ÚTVEGGUR OG ERU GERÐUR UR JÁRNBLUNÐIN  
 STEINSTEYPU REIÐO. STÁLGRINDARSPERRUR R60 SEM VERDA MÁLADAR MED  
 TVEIMUR UMFERÐUM AF VIÐURKENNDRI ELÐVARNARMÁLNINGU.  
 Á MILLI BRUNASAMSTÆÐNA ER EÍ 90 VEGGUR. SEM ER 300 mm STEINSTEYPTUR  
 VEGGUR VEGGURINN GENGUR ALVEG UPP UNDR RANNALENGINGU. TIL SITT  
 HVORRAR HANGAR VIÐ VEGGIN ER KLETT MED TÝGÓLDU GÍFSI 120 cm INN UNDR  
 HAKKI OG EINANGRÁÐ MED 170 mm STEINULLAREINANGRUN

**MILLIVEGGUR**  
 BURDAVEGGJAGRIND 45X95. LÉTTIR VEGGUR BLIKKSTÖÐIR 75 CM  
 Í BÆÐUM TILFELLLUM KLETT 2X13 MM GÍFSPLÖTUM. ALLT EFNÍ FLOKKI 1

**MILLIGÓLF**  
 GÓLFETAR 40X225 Á MILLI BITA. STEINULL AD OFAN PARKET OG 22 MM  
 SPÓNARPLATA  
 AD NEÐAN 2 X 13 GÍFSPLATA.  
 ALLT EFNÍ FLOKKI 1

**ÚTLÖS, NEYÐARSTÖÐ OG BRUNAVIÐVÖRNARKERFI**  
 Í BYGGINGUNNI KOMA ÚTLÖS OG NEYÐARVINGAR SAMKVÆMT LEIÐBENINGU  
 BRUNAMÁLSTOFNUNAR. LEIÐBENINGU 160.BR3, [7] OG SKV. ÍST EN 1638 [10] OG ÍST  
 EN 50172, [11].

**BRUNAVIÐVÖRNARKERFI**  
 VIÐURKENT FASA TENGIT BRUNAVIÐVÖRNARKERFI VERÐUR Í ÖLLU HUSINU. SKV.  
 REGLUM BRUNAMÁLSTOFNUNAR ÍSTEN4, [9], LEIÐBENINGU 161.1.BR1. KERFIÐ  
 VERÐUR TENGIT VIÐURKENNDRI VAKTSTÖÐ. STJÓRNSTÖÐ ASAMT YFIRLITSMYNDUM  
 VERÐUR VIÐ AÐALINGANG Í HESINGU.

**SLÖNGUKEFLI, HANDSLÖKKVIBUNADUR OG SLÖKKVATN**  
 2 STK. SLÖNGUKEFLI VERA Í VIÐBYGGINGUNNI NÁLEGT INGÖNGUM OG STAÐSETT  
 ÞANNS AD HÁU NÁU ÚTÍ ÖLLU HÖRVI SKV. GRUNNMYND. HANDSLÖKKVATNI VERA  
 STAÐSETT VIÐ SLÖNGUKEFLI. OG Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVIBUSSTJÓRA.

**REYKLOSUN**  
 FRA BRUNASAMSTÆÐUM BS-1 OG BS-2 VERÐUR REYKLOSUNARUNÐUR Í HAKI.  
 Á M.K. 5% AF GÓLFLETI SEM GÍFNAST SJALFVAFNA VIÐ BRUNA OG TENGJAR  
 SJALFVAFNA BRUNAVIÐVÖRNARKERFINU. EINNIG SKAL VERA UNNT AD STJÓRNA  
 REIM HANDVIRKT FRA STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRNARKERFISINS VIÐ  
 AÐALINGANG.  
 ALLUR BUNADUR SKAL VERA VIÐURKENNDUR OG CE-MERKTUR.

**VIÐHALD BRUNAVARNA**  
 SAMKVÆMT LÖGUM BÉR HÚSEKANDI ABYRGÐ A BRUNAVÖRNUM Í HUSI SINU OG AD  
 ÞÆR HLJÓTI REGULIBUNDIÐ EFTIRLIT OG VIÐHALD. GERT ER RÁÐ FYRIR AD BETA  
 VIÐ OG ENDURVITA ÞÖGHEITSGANING VIÐ VIÐURKENNDAN ADLA UM VIÐHALD OG  
 EFTIRLIT A BRUNAVIÐVÖRNARKERFI, REYKSDÖSKERFNUM OG  
 REYKLOSUNARIBUNADURUM. EINNIG ER GERT ER RÁÐ FYRIR AD BETA VIÐ OG  
 ENDURVITA ÞÖGHEITSGANINGUM UM VIÐHALD Á NEYÐARVINGU,  
 BRUNASÖNGLUM OG HANDSLÖKKVATNUM. SETJA SKAL UPP EIGIÐ  
 ELÐVARNAREFTIRLITSKERFI FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÁÐI VIÐ REGLUGERÐ UM  
 EIGIÐ EFTIRLIT EIGENDA OG FORRADAMNNA MED BRUNAVÖRNUM Í  
 ATVINNUSUNEDI.

**STJÓRNSTÖÐ BRUNA**  
 EI-CS60 HURDIR 60min. REYKDETTAR

**REYKSKYLIARI**  
 REYKSKYLIARI

**NEYÐAROTGANGUR**  
 NEYÐAROTGANGUR

**BRUNASALINGA**  
 BRUNASALINGA

GRUNNMYND 1. HÆÐ

TILVISUN	ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMP	ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMP	Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is	ÚTG. DAGS NÓV 15 YFIRFARID SP/PZ SAMPYKKT: <i>Sveinbjörn 206759-2009</i>	HANNAD SP/PZ TEIKNAD RS/EA	MÆLIKVARDI 1:100 (A1)	ÍSFELL VESTMANNAEYJUM KLEIFAR 4-6 VIÐBYGGING 1 HÆÐ GRUNNMYND, SNID A-A, BRUNASKÝRING	VERKFANG 1208-2 TEIKNING 101
----------	----------	-----------	---------------------	----------	-----------	---------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--	---------------------------------