1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÞAKHALLI 1°



SNIÐ A-A

ÞAKHALLI 1°



SNIÐ B-B

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR



BRUNAVARNIR

BRUNASAMSTÆÐUR, BRUNAHÓLF, BURÐARVIRKI OG KLÆÐNINGAR:

HÚSINU ER EIN BRUNASAMSTÆÐA BS-1 MEÐ SJÖ BRUNAHÓLFUM

MILLI VERSLUNAR BH-1 OG ANNARRA BRUNHÓLFA OG Á MILLI ÞEIRRA INNBYRÐIS ER EI60 VEGGIR OG OG EI_2 30-CS_m HURÐIR

BURÐARVIRKI

VERSLUNAR OG LAGERHÚSIÐ ER UPPSTEYPT ,200-300 MM ÚTVEGGIR ERU GERÐIR ÚR JÁRNBUNDINNI STEINSTEYPU REI90 SEM BERA STRENGJASTEYPU- RIFJAPLÖTUR REI 60

KLÆÐNINGAR

KLÆÐNINGAR LOFTA OG VEGGJA INNANHÚS ERU Í FLOKKI 1

MILLIVEGGIR ERU STEYPTIR VIÐ INNTAKS- OG TÆKNIRÝMI OG A2 CM GIFSVEGGIR VIÐ MANNAAÐSTÖÐU EI60 VEGGIR AÐRIR MILLIVEGGIR ERU STÁLSAMLOKUEININGAR, ALLAR KLÆÐNINGAR ERU Í FLOKKI 1, B-S1, D0 SKV. ÍST EN 13501-1 GÓLFEFNI ERU Í FLOKKI G

REYKLÚGUR/REYKLOSUN

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ FRÁ BRUNSAMSTÆÐUNUM VERÐI REYKLOSUN UM 12 STK REYKLÚGUR Í ÞAKI, 0,9*1,8 m, SAMTALS 18 m2 FRÁ BRUNASAMSTÆÐU BS-1, VERSLUNARHÚSNÆÐI

MIÐA ER VIÐ AÐ SETJA UPP CE- MERKTAR REYKLÚGUR SAMKVÆMT EN 12101-2

FLÓTTALEIÐIR

FLÓTTALEIÐIR SKULU VERA SAMKVÆMT TEIKNINGUM

HURÐIR Í FLÓTTALEIÐ SKAL VERA HÆGT AÐ OPNA Í FLÓTTAÁTT INNAN FRÁ ÁN LYKILS EÐA VERKFÆRA

HURÐIR Í FLÓTTALEIÐUM FRÁ VERSLUN SKULU HAFA PANIKSLÁ SAMKVÆMT ÍST EN 1125

HURÐIR Í FLÓTTALEIÐUM FRÁ ÖÐRUM BRUNAHÓLFUM SKULU HAFA NEYÐARHÚN SAMKVÆMT ÍST EN 179

RENNIHURÐIR Í FLÓTTALEIÐUM FRÁ VERSLUN SKULU, Á AFGREIÐSLUTÍMA, OPNAST VIÐ BOÐ FRÁ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI OG VIÐ STRAUMROF.

ALLIR VEGGIR MEÐFRAM FLÓTTALEIÐUM ERU A.M.K EI60

HURÐIR Í FLÓTTALEIÐUM SÉU A.M.K 90 cm BREIÐAR

NEYÐARLÝSING

ÚT-LJÓS, NEYÐARLÝSING OG BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

Í BYGGINGUNNI KOMA ÚT-LJÓS OG NEYÐARLÝSINGAR SAMKVÆMT LEIÐBEININGU MANNVIRKJASTOFNUNNAR NR 160 BR3, OG SKV. ÍST EN 1838 OG ÍST EN 50172.

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI VERÐUR SAMKVÆMT DRÖGUM AÐ LEIÐBEININGUM MANNVIRKJASTOFNUNAR NR 9.4.2 OG ÍST EN 54 KERFIÐ VERÐUR TENGT VIÐURKENNDRI VAKTSTÖÐ STJÓRNSTÖÐ ÁSAMT YFIRLITSMYNDUM VERÐUR VIÐ AÐALINNGANG Í HÚSSINS

SLÖNGUKERFI, HANDSLÖKKVIBÚNAÐUR OG SLÖKKVIVATN

3 STK SLÖNGUKEFLI MEÐ 25 m SLÖNGU VERÐA Í BYGGINGUNNI NÁLÆGT INNGÖNGUM OG STAÐSETT ÞANNIG AÐ ÞAU NÁI ÚT Í ÖLL HORN SKV GRUNNMYND HANDSLÖKKVITÆKI VERÐA STAÐSETT VIÐ SLÖNGUKEFLI, OG Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA SLÖKKVIVATNSÞÖRF FYRIR BYGGINGUNA ER HÉR ÁÆTLUÐ U Þ B 3 219 L/MÍN FYRIR BS-1 VERSLUNARHÚSNÆÐIÐ Á SVÆÐINU ERU 3 BRUNAHANAR Á NEÐRA KERFI VATNSVEITUNNAR MERKTIR INN Á AFSTÖÐUMYND ÞAÐ ER YFIR NOKKRAR GÖTUR OG BRYGGJUNA AÐ FARA TIL ÞESS AÐ KOMAST Í SJÓ, UM OG INNAN VIÐ 180 m

VIÐHALD BRUNAVARNA

SAMKVÆMT LÖGUM BER HÚSEIGANDI ÁBYRGÐ Á BRUNAVÖRNUM Í HÚSI SÍNU OG AÐ ÞÆR HLJÓTI REGLUBUNDIÐ EFTIRLIT OG VIÐHALD GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ GERÐUR VERÐI ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VIÐ VIÐURKENNDAN AÐILA UM VIÐHALD OG EFTIRLIT Á BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI, ÚTSOGSKERFINU OG REYKLOSUNARBÚNAÐINUM EINNIG ER GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ GERA ÞJÓNUSTUSAMNINGUR UM VIÐHALD Á NEYÐARLÝSINGU, BRUNASLÖNGUM OG HANDSLÖKKVITÆKJUM SETJA SKAL UPP EIGIÐ ELDVARNAREFTIRLITSKERFI FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM EIGIÐ EFTIRLIT EIGENDA OG FORRÁÐAMANNA MEÐ BRUNAVÖRNUM Í ATVINNUHÚSNÆÐI OG SKYLT ER AÐ SETJA UPP RÝMINGARÁÆTLUN FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUR MANNVIRKJASTOFNUNAR

BYGGINGALÝSING VERSLUNARHÚSS

BYGGING /EIGNIN

UM ER AÐ RÆÐA VERSLUN Á EINNI HÆÐ VERSLUNARRÝMI ER AUSTANMEGIN OG [illegible]

SÖKKLAR

STEYPTIR OG JÁRNBENTIR

50 mm SÖKKULEINANGRUN OG SÖKKULDÚKUR

ÞJÖPPUÐ FYLLING

[illegible] JÁRNBENT STEINSTEYPA

BURÐARVIRKI VEGGIR

BURÐAVIRKI HÚSSINS ER UPPSTEYPT JÁRNBENT STEINSTEYPA

ÚTVEGGIR

250 mm JÁRNBENT STEINSTEYPA 100mm HARÐPRESSUÐ STEINULLAREINANGR. UTANHÚSSKLÆÐNING ER TVÖFÖLD ÁLKLÆÐNING ÞAR SEM YTRA BYRÐI ER GÖTUÐ ÁLKLÆÐNING

INNVEGGIR

STEYPTIR VEGGIR HOLUFYLLTIR OG MÁLAÐIR Í LÉTTUM VEGGJUM ERU STÁLUPPISTÖÐUR KLÆDDAR MEÐ 13 mm GIFSPLÖTUM KLÆÐNING Í FLOKKI 1 HEILSPARTLAÐIR OG MÁLAÐIR

KLÆÐNINGAR

ALLAR KLÆÐNINGAR ERU A-EFNI EÐA Í FLOKKI 1

ÞAK

RIFJAPLÖTUR ÚR STRENGJASTEYPU REI60 STEINULL 180mm 2 LÖG ASFALTPAPPA SEM ER FESTUR Í GEGNUM STEINULL MEÐ SKRÚFTÖPPUM ÞAKIÐ SÍÐAN LAGT TORFI

HURÐIR

ÁLGÖNGUHURÐIR, IÐNAÐARHURÐIR

GLUGGAR

GERT ER RÁÐ FYRIR ÁL GLUGGUM GLER TVÖFALT K-GLER

LÓÐ

[illegible]

ÚT- OG NEYÐARLÝSING

Í BYGGINGUNNI VERÐUR ÚT-LJÓS OG NEYÐARLÝSING SKV ÍST EN 1838 OG ÍST EN 50172

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

Í BYGGINGUNNI ER BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI SKV REGLUM BRUNAMÁLASTOFNUNNAR OG ÍST EN 54 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFISSTÖÐ ÁSAMT YFIRLITSMYND VERÐUR Í ANDDYRI

SLÖNGU- OG HANDSLÖKKVIBÚNAÐUR

SLÖNGVUKERFI VERÐUR Í BYGGINGUNNI STAÐSETT ÞANNIG AÐ ÞAU NÁI ÚT Í ÖLL HORN, HANDSLÖKKVIKERFI VERÐA STAÐSETT VIÐ SLÖNGUKEFLI

LOFTRÆSTING

LOFTRÆSTING MIÐAST VIÐ KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR GR. 186 OG KRÖFUR VINNUEFTIRLITSINS UM LOFTGÆÐI Í RÝMUM

RAFLAGNIR

REIKNAÐ ER MEÐ AÐ LAGNIR VERÐI ALMENNT UTANÁLIGGJANDI ANNARSVEGAR LÉTTUM BÖKKUM EÐA Í ÁLRÖRUM UTAN Á VEGGJUM

HITAKERFI

[illegible] VATNSHITABLÁSURUM [illegible] SJÁANLEGAR Í LOFTUM OG VEGGJUM Á HVERJUM OFNI ERU LOFTÆMINGARSKRÚFUR OG SJÁLVIRKUR OFNKRANI ANNAÐ HVORT Á FRAMRÁS EÐA BAKRÁS ÁSAMT STILLITÉ Á BLÁSAR KOMI LOK SEM STJÓRNAST AF HITASKYNJAR SEM SLÖKKVI Á VIFTU [illegible]

STÆRÐIR SJÁ SKRÁNINGARTÖFLU

A	NÝBYGGING	1209,0m²
	NÝBYGGING	6228,5m³
	LÓÐ	[illegible]

LEIÐNITAP

-GÓLFPLATA	0,15W/m² K
-ÚTVEGGIR	0,2W/m² K
-ÞAK	0,2W/m² K

REIKNINGSLEGT ÁLAG

-VINDÁLAG 2 kN/M2

-SNJÓÁLAG 2 kN/M2

-NOTÁLAG Á GÓLF 65kN/M2

-JARÐSKJÁLFTI LÁRÉTT HÖNNUNARHRÖÐUN 0,1 g

BRUNATÁKN

- EI-60 60 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- EI-60 60 mín. BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- 25m BRUNASLANGA
- MERKTUR ÚTGANGUR
- EI-CS60 1.0m — HURÐIR 30mín. REYKÞÉTTAR OG SJÁLFL.
- R = REYKSKYNJARAR, STAÐSETNING OG FJÖLDI Á SÉRUPPDRÆTTI
- REI60 60mín. BERANDI BRUNAHÓLFANDI VEGGUR
- BO — BJÖRGUNAROP
- FLÓTTALEIÐIR
- STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- ●ST — HANDSLÖKKVITÆKI STAÐSETT Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA

SJÁ EINNIG TEIKNINGU NR-001

- REYKLÚGA

ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ

tpz teiknistofa

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
17.04.15	SP	1:150
YFIRFARIÐ	TEIKNAÐ SGS	1:100

SAMÞYKKT: SK. 240159-2234

MIÐSTRÆTI VESTMANNAEYJUM

VERSLUNARHÚSNÆÐI

YFIRLITSMYND

GRYNNMYND,SNIÐ OG TEXTI

VERKFANG 1201 TEIKNING 102

S:\verkefni\A-VERK\12\1201midstraeti\800_teikn\vinnuteikn\BÓNUS dwg

(9302)