


STÁLGRÆÐI
Allt efni og vinna skal vera í samræmi við IST og ENV staðla. Allt stál skal uppfylla a.m.k. styrkleika og flokkunarkröfu S235JRG2 skv. IST EN 10025:1990 + A1:1993. Boltar og rær skulu vera í gæðaflokki 8.8 skv. DIN ISO 898, Teil 1. Allt stál skal grunna með ryðvarmálmningu nema annað sé tekið fram.

Allar lóórétta stöðir 45x145 mm í grindum eru festar með BMF 90x90 vinklum með styrk. Hver stöð er fest að ofan og neðan með einum vinkl, festur með 2x4 stk. 4x40 mm skrúfum. Að neða er grind fest með 10 x160 mm skrúfboltum sem fer í gegnum BMF vinklinn.

Dags.	Breytingar	Nr.	Notn
 meter teiknistofa ehf Stórhöfða 15, 110 Reykjavík <small>Gsm: 7790004, 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
ARTUN SAMRÁMINGARHÖNNUNAR:			
OFANLEITISVEGUR 12, 900 VESTMANNAEYJAR			
GRIND S1 - GRIND S15 OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRA	HANNAÐ	TEIKNAD/YFIRFARÐ	VIÐFANGSEFNI
858-900-OFANLEITISVEGUR 12	FÓ	FO	GTGÁFA-BLADAST
SÁMÞYKKT	FRÍBÍL	TEIKNING NR.	BLAD NR.
Frjólfur Gíslason	2303592459	845-B03	1:50
<i>Fóltsson</i>		DAGS.	VERK NR.
		15.11.2021	858
			3